

# 國立臺灣大學101年度01月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.01

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	工學院	化學工程學系	50101100-19-	2143	化工系館二樓系辦旁	<1	合格
2	管理學院	管理學院	50101100-19-	1536	管院一館 大廳(右)	<1	合格
3	管理學院	管理學院	50101100-19-	1535	管院一館 大廳(左)	<1	合格
5	管理學院	管理學院	50101100-19-	1802	管院一館 2樓(北)	<1	合格
6	管理學院	管理學院	50101100-19-	1768	管院一館 2樓(南)	<1	合格
7	管理學院	管理學院	50101100-19-	1593	管院一館 3樓(北)	<1	合格
9	管理學院	管理學院	50101100-19-	1594	管院一館 3樓(南)	<1	合格
10	管理學院	管理學院	50101100-19-	1907	管院一館 4樓	<1	合格
11	管理學院	管理學院	50101100-19-	1619	管院一館 5樓	<1	合格
12	管理學院	管理學院	50101100-19-	1801	管院一館 7樓	<1	合格
13	管理學院	管理學院	50101100-19-	1767	管院一館 8樓	<1	合格
14	管理學院	管理學院	50101100-19-	1789	管院一館 9樓	<1	合格
15	管理學院	管理學院	50101100-19-	1908	管院一館 10樓	<1	合格
16	管理學院	管理學院	50101100-19-	1462	管院 原管圖	<1	合格
17	管理學院	管理學院	50101100-19-	1876	管院 教研館 1樓	<1	合格
18	管理學院	管理學院	50101100-19-	1282	管院 教研館 2樓	<1	合格
19	管理學院	管理學院	50101100-19-	1877	管院 教研館 3樓	<1	合格
20	管理學院	管理學院	50101100-19-	1814	管院二館 1樓(南側)	<1	合格
21	管理學院	管理學院	50101100-19-	1815	管院二館 2樓	<1	合格
22	管理學院	管理學院	50101100-19-	2102	管院二館 3樓	<1	合格
23	管理學院	管理學院	50101100-19-	2103	管院二館 5樓	<1	合格
24	管理學院	管理學院	50101100-19-	1957	管院二館 6樓	<1	合格
25	管理學院	管理學院	50101100-19-	1958	管院二館 7樓	<1	合格
26	管理學院	管理學院	50101100-19-	2026	管院二館 8樓茶水間	<1	合格
27	管理學院	管理學院	50101100-19-	2027	管院二館 9樓	<1	合格
28	管理學院	管理學院	50101100-19-	1928	管院二館 10樓	<1	合格
29	管理學院	管理學院	50101100-19-	1929	管院二館 11樓	<1	合格
30	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	178	國發所 1樓(106教室前)	<1	合格
31	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	179	國發所 2樓(202教室前)	<1	合格
32	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	131	國發所 2樓(203教室前)	<1	合格
33	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	130	國發所 3樓(301教室前)	<1	合格
34	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	180	國發所 3樓(302教室前)	<1	合格
35	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	181	國發所 4樓(403教室前)	<1	合格
36	生物資源暨農學院	農場	50101100-19-	12	農業品展示中心- 舟山店	<1	合格
37	生物資源暨農學院	農場	50101100-19-	13	農場 農藝組辦公室	<1	合格
38	生物資源暨農學院	農場	50101100-19-	10	農場 辦公室內	<1	合格
39	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1385	新體 1樓(西南置物室)	<1	合格
40	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1434	新體 1樓(西南置物室)	<1	合格
41	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1977	新體 1樓(西北置物室)	<1	合格
42	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1991	1樓大廳左側(東南走廊)	<1	合格
43	共同教育中心	體育室	50101100-19-	無編號	1樓大廳右側(東北走廊)	<1	合格
44	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1990	新體 2樓(236教師休息室)	<1	合格
45	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1242	新體 3樓(西北走廊)	<1	合格
46	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1241	新體 3樓(西南走廊)	<1	合格
47	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1433	新體 3樓(東北走廊)	<1	合格
48	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1432	新體 3樓(東南走廊)	<1	合格
49	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1244	新體 4樓(西北走廊)	<1	合格
50	共同教育中心	體育室	50101100-20-	1243	新體 4樓(西南走廊)	<1	合格
51	共同教育中心	體育室	50101100-21-	1960	新體 下1樓(柔室旁更衣室)	<1	合格
52	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2104	新體 地下1樓(重訓室)	<1	合格
53	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2105	新體 地下1樓(重訓室)	<1	合格
54	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1883	新體 地下1樓(重訓室)	<1	合格
55	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1884	新體 地下1樓(重訓室)	<1	合格

# 國立臺灣大學101年度01月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.01

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
56	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1386	新體 地下1樓(集訓室)	<1	合格
57	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2073	舊館 1樓(北側門口)	<1	合格
58	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1969	舊館 1樓(南側門口)	<1	合格
59	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1993	舊體 1樓(西南側門口)	<1	合格
60	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1174	體育場 高爾夫揮桿場	<1	合格
61	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1968	體育場 室外泳池	<1	合格
62	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1980	體育場 室外網球場	<1	合格
63	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1396	體育場 操場司令台休息室	<1	合格
64	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1747	體育場新生網球中心休息室	<1	合格
65	學生事務處	心輔中心	50101100-19-	2022	心輔中心 1樓(辦公室內)	<1	合格
66	學生事務處	心輔中心	50101100-19-	2094	心輔中心 資源教室	<1	合格
67	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1556	男三舍 1樓(右)	<1	合格
68	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1967	男三舍 1樓(左)	<1	合格
69	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1557	男三舍 2樓(右)	<1	合格
70	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2039	男三舍 2樓(左)	<1	合格
71	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1778	男三舍 3樓(右)	<1	合格
72	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1558	男三舍 3樓(左)	<1	合格
73	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1559	男三舍 4樓(右)	<1	合格
74	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1743	男三舍 4樓(左)	<1	合格
75	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1730	研一女 1樓(105室旁)	<1	合格
76	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1905	研一女 2樓	<1	合格
77	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1932	研一女 3樓	<1	合格
78	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1766	研一女 4樓	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1632	研一女 5樓	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1787	研一女 6樓	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1817	研一女 7樓	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1821	研一男 1樓(125洗衣間)	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1403	研一男 1樓(136室旁)	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1779	研一男 2樓(225室旁)	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1631	研一男 2樓(236室旁)	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1800	研一男 2樓(249室旁)	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1818	研一男 3樓(325洗衣間)	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2058	研一男 3樓(336室旁)	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1965	研一男 3樓(349室旁)	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2095	研一男 4樓(425室旁)	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1724	研一男 4樓(436室旁)	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2120	研一男 4樓(449室旁)	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1812	研一男 5樓(525洗衣間)	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1430	研一男 5樓(536室旁)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1467	研一男 5樓(549室旁)	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1409	女九舍 1樓	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1954	女九舍 2樓	<1	合格
98	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1699	女九舍 3樓	<1	合格
99	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1546	女八舍 1樓	<1	合格
100	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2124	女八舍 2樓	<1	合格
101	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1671	女八舍 3樓	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。