

# 國立臺灣大學101年度11月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.11

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	工學院	高分子科學與工程學研究所	50101100-19-	1555	展書樓 4樓	<1	合格
2	工學院	高分子科學與工程學研究所	50101100-19-	1378	展書樓 後棟1樓	<1	合格
3	工學院	機械工程學系暨研究所	50101100-19-	1855	實習工廠 1樓	<1	合格
4	工學院	機械工程學系暨研究所	50101100-19-	1726	實習工廠 2樓	<1	合格
5	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2112	展書樓 5樓	<1	合格
6	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2111	展書樓 6樓	<1	合格
7	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2113	展書樓 7樓	<1	合格
8	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	204	後排教室 1F16教室(東側)	<1	合格
9	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	203	後排教室 1F經研圖(西側)	<1	合格
10	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	200	後排教室 2F西側	<1	合格
11	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	199	後排教室 2F東側	<1	合格
12	社會科學院	國家發展研究所	50101100-19-	216	國發所 1樓(103教室前)	<1	合格
13	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	無財編	醫學院網球場	<1	合格
14	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	93	聯教館二樓(醫工所)	<1	合格
15	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	82	聯教館三樓(社團辦公室)	<1	合格
16	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	89	體育館一樓(樓梯旁)	<1	合格
17	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	90	體育館一樓(樓梯旁)	<1	合格
18	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	48	護理系二館 4樓(中華工藝館樓上)	<1	合格
19	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	24	護理系 1樓(徐州路上)	<1	合格
20	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	23	護理系 2樓	<1	合格
21	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	95	護理系 3樓	<1	合格
22	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1738	思亮館 1及2樓梯間(東)	<1	合格
23	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1772	思亮館 1及2樓梯間(西)	<1	合格
24	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1739	思亮館 2及3樓梯間(東)	<1	合格
25	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1737	思亮館 3及4樓梯間(東)	<1	合格
26	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1771	思亮館 4及5樓梯間(東)	<1	合格
27	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1645	思亮館 地下室	<1	合格
28	法律學院	法律學院	50101100-19-	2066	萬才館 1樓R2106	<1	合格
29	法律學院	法律學院	50101100-19-	2067	萬才館 2樓R2205外	<1	合格
30	法律學院	法律學院	50101100-19-	2068	萬才館 3樓R2311外	<1	合格
31	法律學院	法律學院	50101100-19-	2069	萬才館 4樓R2420外	<1	合格
32	法律學院	法律學院	50101100-19-	2070	萬才館 5樓R2521	<1	合格
33	法律學院	法律學院	50101100-19-	2071	萬才館 6樓R2621	<1	合格
34	法律學院	法律學院	50101100-19-	2072	萬才館 7樓R2722	<1	合格
35	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1489	電機二館 1樓(104外)	<1	合格
36	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2029	電機二館 1樓(145室前)	<1	合格
37	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1878	電機二館 1樓(辦公室門口)	<1	合格
38	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1951	電機二館 2樓(225旁)	<1	合格
39	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1948	電機二館 3樓(325旁)	<1	合格
40	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1950	電機二館 4樓(425旁)	<1	合格
41	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1949	電機二館 5樓(525旁)	<1	合格
42	生命科學院	漁業科學研究所	50101100-19-	2020	漁科所 1樓(西側小廚房)	<1	合格
43	生命科學院	漁業科學研究所	50101100-19-	1201	漁科所 2樓(電梯旁)	<1	合格
44	生命科學院	漁業科學研究所	50101100-19-	32	漁科所 4樓(電梯旁)	<1	合格
45	總務處	駐警隊	50101100-19-	1867	展書樓 1樓(茶水間)	<1	合格
46	總務處	事務組	50101100-19-	2016	鹿鳴雅舍 1樓	<1	合格
47	總務處	事務組	50101100-19-	2017	鹿鳴雅舍 2樓	<1	合格
48	總務處	事務組	50101100-19-	2018	鹿鳴雅舍 3樓	<1	合格
49	總務處	事務組	50101100-19-	2019	鹿鳴雅舍 4樓	<1	合格
50	總務處	事務組	50101100-19-	1323	普通教學館 1樓	<1	合格
51	總務處	事務組	50101100-19-	1324	普通教學館 1樓	<1	合格
52	總務處	事務組	50101100-19-	1365	普通教學館 1樓(教休息室)	<1	合格
53	總務處	事務組	50101100-19-	1914	普通教學館 2樓	<1	合格
54	總務處	事務組	50101100-19-	1915	普通教學館 2樓	<1	合格
55	總務處	事務組	50101100-19-	2059	普通教學館 2樓(教休息室)	<1	合格

# 國立臺灣大學101年度11月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.11

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
56	總務處	事務組	50101100-19-	1711	普通教學館 3樓	<1	合格
57	總務處	事務組	50101100-19-	無財編	普通教學館 3樓	<1	合格
58	總務處	事務組	50101100-19-	2189	普通教學館 3樓(教休息室)	<1	合格
59	總務處	事務組	50101100-19-	1569	普通教學館 4樓	<1	合格
60	總務處	事務組	50101100-19-	1602	普通教學館 4樓	<1	合格
61	總務處	事務組	50101100-19-	2060	普通教學館 4樓(教休息室)	<1	合格
62	總務處	事務組	50101100-19-	1444	普通教學館 5樓	<1	合格
63	總務處	事務組	50101100-19-	1601	普通教學館 5樓	<1	合格
64	總務處	事務組	50101100-19-	2190	普通教學館 5樓(教休息室)	<1	合格
65	總務處	事務組	50101100-19-	2156	新生教學館 1樓	<1	合格
66	總務處	事務組	50101100-19-	1356	新生教學館 1樓(教休息室)	<1	合格
67	總務處	事務組	50101100-19-	1838	新生教學館 2樓	<1	合格
68	總務處	事務組	50101100-19-	1910	新生教學館 2樓半(教休息室)	<1	合格
69	總務處	事務組	50101100-19-	1839	新生教學館 3樓	<1	合格
70	總務處	事務組	50101100-19-	1840	新生教學館 4樓	<1	合格
71	總務處	事務組	50101100-19-	1911	新生教學館 4樓半(教休息室)	<1	合格
72	總務處	事務組	50101100-19-	1841	新生教學館 5樓	<1	合格
73	總務處	事務組	50101100-19-	1762	綜合大樓 1樓	<1	合格
74	總務處	事務組	50101100-19-	1353	綜合大樓 1樓(教休息室)	<1	合格
75	總務處	事務組	50101100-19-	1355	綜合大樓 2樓(教休息室)	<1	合格
76	總務處	事務組	50101100-19-	1783	綜合大樓 3樓	<1	合格
77	總務處	事務組	50101100-19-	1354	綜合大樓 3樓(教休息室)	<1	合格
78	總務處	事務組	50101100-19-	1865	綜合大樓 4樓(綜教)	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2035	女六舍 2樓	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1825	女六舍 3樓	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1302	女六舍 4樓	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1056	女六舍 5樓	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2180	女六舍 6樓	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2134	女六舍 7樓	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1998	女六舍 8樓	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2135	女六舍 9樓	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1804	女六舍 10樓	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2106	女六舍 11樓	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1999	女六舍 地下室交誼廳	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1996	男二舍 2樓	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2172	男二舍 3樓	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1853	男二舍 4樓	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1854	男二舍 5樓	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2196	男二舍 6樓	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1790	男二舍 7樓	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2079	男二舍 8樓	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1997	男二舍 9樓	<1	合格
98	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2078	男二舍 10樓	<1	合格
99	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2077	男二舍 11樓	<1	合格
100	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1912	男二舍 地下室交誼廳	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。