

國立臺灣大學101年度12月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.12

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	生農學院	園藝暨景觀學系	50101100-19-	1688	造園館 1樓	<1	合格
2	生農學院	園藝暨景觀學系	50101100-19-	1983	造園館 2樓	<1	合格
3	生農學院	園藝暨景觀學系	50101100-19-	1981	園藝系館 1樓	<1	合格
4	生農學院	園藝暨景觀學系	50101100-19-	1982	園藝系館 2樓	<1	合格
5	生農學院	園藝暨景觀學系	50101100-19-	2146	園藝系加工館 1樓	<1	合格
6	生農學院	農業陳列館	50101100-19-	1625	農業陳列館 1樓(茶水間)	<1	合格
7	生農學院	農業陳列館	50101100-19-	1975	農業陳列館 3樓(辦公室)	<1	合格
8	生農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	1564	農產品展示中心 - 新月台店	<1	合格
9	生農學院	動物科學技術學系	50101100-19-	2116	加工館 1樓	<1	合格
10	生農學院	動物科學技術學系	50101100-19-	2117	畜牧館 1樓	<1	合格
11	公衛學院		50101100-19-	99	公衛大樓 2樓東側	<1	合格
12	公衛學院		50101100-19-	19	公衛大樓 5樓西側	<1	合格
13	公衛學院		50101100-19-	60	公衛大樓 5樓東側	<1	合格
14	公衛學院		50101100-19-	62	公衛大樓 6樓西側	<1	合格
15	公衛學院		50101100-19-	31	公衛大樓 6樓東側	<1	合格
16	公衛學院		50101100-19-	64	公衛大樓 7樓西側	<1	合格
17	公衛學院		50101100-19-	63	公衛大樓 7樓東側	<1	合格
18	公衛學院		50101100-19-	121	公衛大樓 9樓(茶水間)	<1	合格
19	公衛學院		50101100-19-	70	公衛大樓 10樓(茶水間)	<1	合格
20	工學院	環境工程學研究所	50101100-19-	2081	環研大樓 4樓	<1	合格
21	工學院	環境工程學研究所	50101100-19-	2080	環研大樓 5樓	<1	合格
22	文學院	語文中心	50101100-19-	2114	語言中心 1樓	<1	合格
23	文學院	語文中心	50101100-20-	1988	語言中心 2樓	<1	合格
24	文學院	語文中心	50101100-21-	1916	語言中心 3樓(教休室內)	<1	合格
25	文學院	語文中心	50101100-19-	1676	語言中心 3樓(教休室內)	<1	合格
26	文學院	語文中心	50101100-19-	2181	語言中心 4樓	<1	合格
27	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1966	動物醫院 7樓(獸二館)	<1	合格
28	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	53	基醫大樓 1樓 C區講堂	<1	合格
29	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	13	基醫大樓 1樓 警衛室	<1	合格
30	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	02	基醫大樓 2樓 C區講堂	<1	合格
31	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	77	基醫大樓 2樓 C區講堂	<1	合格
32	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	52	基醫大樓 2樓 院長室茶水間	<1	合格
33	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	42	基醫大樓 3樓 C區講堂	<1	合格
34	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	13	基醫大樓 3樓 會計組前	<1	合格
35	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	75	基醫大樓 4樓 C區講堂	<1	合格
36	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	94	基醫大樓 4樓 C區講堂	<1	合格
37	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	49	基醫大樓 5樓 C區講堂	<1	合格
38	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	51	基醫大樓 6樓(西)(解剖學科)	<1	合格
39	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	65	基醫大樓 6樓(東)(解剖學科)	<1	合格
40	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	47	基醫大樓 7樓(西)(747室旁)	<1	合格
41	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	40	基醫大樓 7樓(東)(718室旁)	<1	合格
42	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	68	基醫大樓 8樓(西)(寄生蟲學科)	<1	合格
43	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	74	基醫大樓 9樓(生化學科)	<1	合格
44	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	25	基醫大樓 10樓(生理學科)	<1	合格
45	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	73	基醫大樓 11樓(藥理學科)	<1	合格
46	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	84	基醫大樓 12樓(藥學系)	<1	合格
47	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	83	基醫大樓 13樓(藥學系)	<1	合格
48	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	106	基醫大樓 14樓(第一共研)	<1	合格
49	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	71	基醫大樓 14樓(第一共研)	<1	合格
50	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	86	基醫大樓 B2西側	<1	合格
51	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	38	基醫大樓 15樓	<1	合格
52	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	91	醫圖 3樓	<1	合格
53	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	56	公衛大樓 3樓(物理治療學系)	<1	合格
54	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	17	公衛大樓 3樓茶水間(物理治療學)	<1	合格
55	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	55	公衛大樓 4樓401前(職能治療學系)	<1	合格

國立臺灣大學101年度12月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.12

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
56	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	54	公衛大樓 4樓茶水間(職能治療學)	<1	合格
57	環安衛中心		50101100-19-	2031	環研大樓 1樓	<1	合格
58	環安衛中心		50101100-19-	無財編	環研大樓 2樓	<1	合格
59	圖書館		50101100-19-	1425	總圖 1樓(中間樓梯)	<1	合格
60	圖書館		50101100-19-	1486	總圖 1樓(中間樓梯)	<1	合格
61	圖書館		50101100-19-	1529	總圖 1樓(舟山路側)	<1	合格
62	圖書館		50101100-19-	1551	總圖 2樓(中樓梯)	<1	合格
63	圖書館		50101100-19-	1459	總圖 2樓(舟山路側)	<1	合格
64	圖書館		50101100-19-	1495	總圖 3樓(中間樓梯)	<1	合格
65	圖書館		50101100-19-	1470	總圖 3樓(舟山路側)	<1	合格
66	圖書館		50101100-19-	2154	總圖 3樓(行政茶水間)	<1	合格
67	圖書館		50101100-19-	1510	總圖 4樓(中間樓梯)	<1	合格
68	圖書館		50101100-19-	1550	總圖 4樓(舟山路側)	<1	合格
69	圖書館		50101100-19-	1643	總圖 B1(學生自習區A區)	<1	合格
70	圖書館		50101100-19-	1642	總圖 B1(學生自習區C區)	<1	合格
71	圖書館		50101100-19-	1528	總圖 B1入口茶水間	<1	合格
72	總務處	事務組	50101100-19-	2042	博雅教學館 1F走廊東側	<1	合格
73	總務處	事務組	50101100-19-	2043	博雅教學館 1F走廊西側	<1	合格
74	總務處	事務組	50101100-19-	2048	博雅教學館 1F教師休息室	<1	合格
75	總務處	事務組	50101100-19-	2044	博雅教學館 2F走廊東側	<1	合格
76	總務處	事務組	50101100-19-	2050	博雅教學館 2F教師休息室	<1	合格
77	總務處	事務組	50101100-19-	2045	博雅教學館 3F走廊310	<1	合格
78	總務處	事務組	50101100-19-	2046	博雅教學館 4F東側	<1	合格
79	總務處	事務組	50101100-19-	1807	大門警衛室	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1474	男七舍 2樓(A區廁所旁)	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1921	男七舍 2樓(B區交誼廳內)	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1583	男七舍 2樓(C區廁所旁)	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1723	男七舍 3樓(A區廁所旁)	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1828	男七舍 3樓(B區交誼廳內)	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1538	男七舍 3樓(C區廁所旁)	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1797	男七舍 4樓(A區廁所旁)	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1537	男七舍 4樓(C區廁所旁)	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2121	男八舍 1樓(電梯旁)	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2024	男八舍 1樓(電梯旁)	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1831	男八舍 2樓(電梯旁)	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2152	男八舍 2樓(電梯旁)	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1924	男八舍 3樓(電梯旁)	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2054	男八舍 3樓(電梯旁)	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1732	男八舍 4樓(電梯旁)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1731	男八舍 4樓(電梯旁)	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2053	男八舍 5樓(電梯旁)	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1326	男八舍 5樓(電梯旁)	<1	合格
98	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1585	男八舍 6樓(電梯旁)	<1	合格
99	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2122	男八舍 6樓(電梯旁)	<1	合格
100	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2151	男八舍 7樓(電梯旁)	<1	合格
101	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2025	男八舍 7樓(電梯旁)	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100ml為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。