

國立臺灣大學101年度03月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.03

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	58	公衛大樓1樓(茶水間)	<1	合格
2	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	99	公衛大樓2樓東側	<1	合格
3	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	61	公衛大樓5樓西側	<1	合格
4	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	60	公衛大樓5樓東側	<1	合格
5	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	62	公衛大樓6樓西側	<1	合格
6	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	31	公衛大樓6樓東側(新購)	<1	合格
7	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	64	公衛大樓7樓西側	<1	合格
8	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	63	公衛大樓7樓東側	<1	合格
9	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	121	公衛大樓9樓(茶水間)	<1	合格
10	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	70	公衛大樓10樓(茶水間)	<1	合格
11	生農學院	農場	50101100-19-	無	農場 園藝分場1樓(芳蘭路)	<1	合格
12	生農學院	農場	50101100-19-	14	農場 園藝分場2樓(芳蘭路)	<1	合格
13	生農學院	農場	50101100-19-	1564	農場 農產品展示中心 - 新月台店	<1	合格
14	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1784	舊館 B1	<1	合格
15	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1842	舊館1樓(太僕廳內)	<1	合格
16	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1612	舊館2樓(201室旁茶水間)	<1	合格
17	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1554	舊館3樓(右側)(東側)	<1	合格
18	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1785	舊館4樓(東側)	<1	合格
19	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1793	新館 1樓(106室旁茶水間)	<1	合格
20	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1879	新館 2樓	<1	合格
21	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1795	新館 3樓(311室旁)	<1	合格
22	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1796	新館 4樓(416室旁)	<1	合格
23	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1613	新館 5樓	<1	合格
24	獸醫學院	獸醫系	50101100-19-	1794	新館 B1(茶水間)	<1	合格
25	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2112	展書樓(舊國編館)5樓	<1	合格
26	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2111	展書樓(舊國編館)6樓	<1	合格
27	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2113	展書樓(舊國編館)7樓	<1	合格
28	工學院	高分子科學與工程學研究所	50101100-19-	1555	展書樓(舊國編館)4樓	<1	合格
29	工學院	高分子科學與工程學研究所	50101100-19-	1378	展書樓(舊國編館)後棟1樓	<1	合格
30	工學院	工程科學及海洋工程學系暨研究所	50101100-19-	1835	工海系 2樓(216旁)	<1	合格
31	工學院	工程科學及海洋工程學系暨研究所	50101100-19-	1973	工海所 1樓 123A(左)	<1	合格
32	工學院	工程科學及海洋工程學系暨研究所	50101100-19-	1696	工海所 1樓 139(右)	<1	合格
33	社科院	社會學系	50101100-19-	194	社會社工館 1樓(101教室前)	<1	合格
34	社科院	社會學系	50101100-19-	195	社會社工館 2樓(203教室前)	<1	合格
35	社科院	社會學系	50101100-19-	196	社會社工館 3樓(303教室前)	<1	合格
36	社科院	社會學系	50101100-19-	197	社會社工館 4樓(403教室前)	<1	合格
37	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	85	西址檢驗大樓506室(醫技系)	<1	合格
38	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	56	公衛大樓3樓(物理治療學系)	<1	合格
39	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	17	公衛大樓3樓茶水間(物理治療學系)	<1	合格
40	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	55	公衛大樓4樓401前(職能治療學系)	<1	合格
41	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	54	公衛大樓4樓茶水間(職能治療學系)	<1	合格
42	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	104	護理系1樓(徐州路上)	<1	合格
43	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	23	護理系2樓	<1	合格
44	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	95	護理系3樓	<1	合格
45	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	38	基醫大樓 15樓	<1	合格
46	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	89	體育館一樓(樓梯旁)	<1	合格
47	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	90	體育館一樓(樓梯旁)	<1	合格
48	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	39	體育館二樓	<1	合格
49	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-		醫學院網球場	<1	合格
50	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	93	聯教館二樓(醫工所)	<1	合格
51	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	82	聯教館三樓(社團辦公室)	<1	合格
52	總務處	駐警隊	50101100-19-	1867	展書樓(舊國編館)1樓(茶水間)	<1	合格

國立臺灣大學101年度03月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.03

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
53	總務處	事務組	50101100-19-	1807	大門警衛室	<1	合格
54	總務處	事務組	50101100-19-	1323	普通大樓 1樓	<1	合格
55	總務處	事務組	50101100-19-	1324	普通大樓 1樓	<1	合格
56	總務處	事務組	50101100-19-	1365	普通大樓 1樓(教休息室)	<1	合格
57	總務處	事務組	50101100-19-	1914	普通大樓 2樓	<1	合格
58	總務處	事務組	50101100-19-	1915	普通大樓 2樓	<1	合格
59	總務處	事務組	50101100-19-	2059	普通大樓 2樓(教休息室)	<1	合格
60	總務處	事務組	50101100-19-	1711	普通大樓 3樓	<1	合格
61	總務處	事務組	50101100-19-		普通大樓 3樓	<1	合格
62	總務處	事務組	50101100-19-	1362	普通大樓 3樓(教休息室)	<1	合格
63	總務處	事務組	50101100-19-	1569	普通大樓 4樓	<1	合格
64	總務處	事務組	50101100-19-	1602	普通大樓 4樓	<1	合格
65	總務處	事務組	50101100-19-	1444	普通大樓 5樓	<1	合格
66	總務處	事務組	50101100-19-	1601	普通大樓 5樓	<1	合格
67	總務處	事務組	50101100-19-	1358	普通大樓 5樓(教休息室)	<1	合格
68	學生事務處	第一活動中心	50101100-19-	1578	活大 1樓	<1	合格
69	學生事務處	第一活動中心	50101100-19-	1521	活大 2樓	<1	合格
70	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2035	女六舍 2樓	<1	合格
71	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1825	女六舍 3樓	<1	合格
72	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1302	女六舍 4樓	<1	合格
73	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1056	女六舍 5樓	<1	合格
74	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1055	女六舍 6樓	<1	合格
75	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2134	女六舍 7樓	<1	合格
76	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1998	女六舍 8樓	<1	合格
77	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2135	女六舍 9樓	<1	合格
78	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1804	女六舍 10樓	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2106	女六舍 11樓	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1999	女六舍 地下室交誼廳	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1996	男二舍 2樓	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1301	男二舍 3樓	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1853	男二舍 4樓	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1854	男二舍 5樓	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1300	男二舍 6樓	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1790	男二舍 7樓	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2079	男二舍 8樓	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1997	男二舍 9樓	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-20-	2077	男二舍 10樓	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-21-	2078	男二舍 11樓	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1912	男二舍 地下室交誼廳	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1931	男五舍 1樓(103室前)	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1549	男五舍 1樓曬衣間	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1475	男五舍 2樓(220室前)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1832	男五舍 2樓曬衣間	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1773	男五舍 3樓(315室前)	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1548	男五舍 3樓曬衣間	<1	合格
98	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2118	男五舍 4樓(419室前)	<1	合格
99	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1547	男五舍 4樓曬衣間	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。