

國立臺灣大學101年度08月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.08

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	216	國發所 1樓(103教室前)	<1	合格
2	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	215	國發所 1樓(106教室前)	<1	合格
3	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	217	國發所 2樓(202教室前)	<1	合格
4	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	218	國發所 2樓(203教室前)	<1	合格
5	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	220	國發所 3樓(301教室前)	<1	合格
6	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	219	國發所 3樓(302教室前)	<1	合格
7	社科院	國家發展研究所	50101100-19-	221	國發所 4樓(403教室前)	<1	合格
8	管理學院	管理學院	50101100-19-	1536	管院一館 大廳(右)	<1	合格
9	管理學院	管理學院	50101100-19-	1535	管院一館 大廳(左)	<1	合格
10	管理學院	管理學院	50101100-19-	1802	管院一館 2樓(北)	<1	合格
11	管理學院	管理學院	50101100-19-	1768	管院一館 2樓(南)	<1	合格
12	管理學院	管理學院	50101100-19-	1593	管院一館 3樓(北)	<1	合格
13	管理學院	管理學院	50101100-19-	1594	管院一館 3樓(南)	<1	合格
14	管理學院	管理學院	50101100-19-	1907	管院一館 4樓	<1	合格
15	管理學院	管理學院	50101100-19-	1619	管院一館 5樓	<1	合格
16	管理學院	管理學院	50101100-19-	1801	管院一館 7樓	<1	合格
17	管理學院	管理學院	50101100-19-	1767	管院一館 8樓	<1	合格
18	管理學院	管理學院	50101100-19-	1789	管院一館 9樓	<1	合格
19	管理學院	管理學院	50101100-19-	1908	管院一館 10樓	<1	合格
20	管理學院	管理學院	50101100-19-	1876	管院 教研館 1樓	<1	合格
21	管理學院	管理學院	50101100-19-	2168	管院 教研館 2樓	<1	合格
22	管理學院	管理學院	50101100-19-	1877	管院 教研館 3樓	<1	合格
23	生農學院	食品科技研究所	50101100-19-	1707	食科館 1樓(右側走廊)	<1	合格
24	生農學院	食品科技研究所	50101100-19-	1706	食科館 4樓(右側走廊)	<1	合格
25	工學院	化學工程學系暨研究所	50101100-19-	2144	化工系館 1樓104A前	<1	合格
26	工學院	化學工程學系暨研究所	50101100-19-	1866	化工系館 1樓104A前	<1	合格
27	工學院	化學工程學系暨研究所	50101100-19-	2143	化工系館 2樓系辦前	<1	合格
28	文學院	哲學系暨研究所	50101100-19-	1568	哲學系1樓(樓梯旁)	<1	合格
29	文學院	哲學系暨研究所	50101100-19-	1918	哲學系3樓(茶水間)	<1	合格
30	文學院	哲學系暨研究所	50101100-19-	1917	哲學系4樓(茶水間)	<1	合格
31	電資學院	資訊工程學系暨研究所	50101100-19-	1590	資工一期館 1樓(電梯側門)	<1	合格
32	電資學院	資訊工程學系暨研究所	50101100-19-	1888	資工一期館 2樓(電梯側門)旁)	<1	合格
33	電資學院	資訊工程學系暨研究所	50101100-19-	2008	資工一期館 3樓(R301走廊前)	<1	合格
34	電資學院	資訊工程學系暨研究所	50101100-19-	1856	資工一期館 3樓(R339教授聯誼室)	<1	合格
35	電資學院	資訊工程學系暨研究所	50101100-19-	1899	資工一期館 4樓(R401走廊前)	<1	合格
36	電資學院	資訊工程學系暨研究所	50101100-19-	1935	資工一期館 4樓(R435茶水間)	<1	合格
37	電資學院	資訊工程學系暨研究所	50101100-19-	2010	資工一期館 5樓(R501走廊前)	<1	合格
38	電資學院	資訊工程學系暨研究所	50101100-19-	2009	資工一期館 5樓(R535茶水間)	<1	合格
39	電資學院	資訊工程學系暨研究所	50101100-19-	1589	資工一期館 地下樓桌球間	<1	合格
40	電資學院	資訊工程學系暨研究所	50101100-19-	1477	資工二期館 1樓(茶水間)	<1	合格
41	電資學院	資訊工程學系暨研究所	50101100-19-	1478	資工二期館 2樓(茶水間)	<1	合格
42	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1630	凝態物理館 1樓 貨梯旁	<1	合格
43	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	2167	凝態物理館 2樓 貨梯旁	<1	合格
44	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1687	凝態物理館 3樓 貨梯旁	<1	合格
45	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1511	凝態物理館 4樓 貨梯旁	<1	合格
46	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	2001	凝態物理館 7樓 貨梯旁	<1	合格
47	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1680	凝態物理館 8樓 貨梯旁	<1	合格
48	法律學院	法律學院	50101100-19-	2061	霖澤館 3樓南側	<1	合格
49	法律學院	法律學院	50101100-19-	2062	霖澤館 4樓南側	<1	合格
50	法律學院	法律學院	50101100-19-	1920	霖澤館 4樓教師休息室	<1	合格
51	法律學院	法律學院	50101100-19-	2063	霖澤館 5樓南側	<1	合格
52	法律學院	法律學院	50101100-19-	2064	霖澤館 6樓南側	<1	合格
53	法律學院	法律學院	50101100-19-	2065	霖澤館 7樓南側	<1	合格

國立臺灣大學101年度08月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.08

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
54	法律學院	法律學院	50101100-19-	1919	霖澤館 8樓R1816	<1	合格
55	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1661	凝態物理館 2樓 (214室旁)	<1	合格
56	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1992	凝態物理館 7樓	<1	合格
57	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1616	凝態物理館 9樓 R917外	<1	合格
58	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1570	凝態物理館 10樓 R1013外	<1	合格
59	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1751	凝態物理館 11樓 R1114外	<1	合格
60	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	1615	凝態物理館 12樓 電梯外	<1	合格
61	凝態科學研究中心	凝態科學研究中心	50101100-19-	2100	凝態物理館13樓	<1	合格
62	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2073	舊館 1樓(北側門口)	<1	合格
63	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1969	舊館 1樓(南側門口)	<1	合格
64	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1993	舊體 1樓(西南側門口)	<1	合格
65	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1994	舊體 1樓(西北側門口)	<1	合格
66	總務處	保管組	50101100-19-	2123	凝態物理館14樓	<1	合格
67	總務處	事務組	50101100-19-	1986	共同教學館 1樓(走廊)	<1	合格
68	總務處	事務組	50101100-19-	1734	共同教學館 1樓(走廊)	<1	合格
69	總務處	事務組	50101100-19-	1366	共同教學館 1樓(教休息室)	<1	合格
70	總務處	事務組	50101100-19-	1987	共同教學館 2樓	<1	合格
71	總務處	事務組	50101100-19-	1497	共同教學館 2樓(教休息室)	<1	合格
72	總務處	事務組	50101100-19-	2004	共同教學館 3樓	<1	合格
73	總務處	事務組	50101100-19-	1652	共同教學館 3樓(教休息室)	<1	合格
74	總務處	事務組	50101100-19-	1360	共同教學館 4樓	<1	合格
75	總務處	事務組	50101100-19-	1653	共同教學館 4樓(教休息室)	<1	合格
76	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2038	女二舍 1樓(B區)	<1	合格
77	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2101	女二舍 1樓(C區)	<1	合格
78	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1595	女二舍 2樓(B區)	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2165	女二舍 2樓(C區)	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1304	女二舍 3樓(B區)	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1964	女二舍 3樓(C區)	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1761	女二舍 4樓(B區)	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2170	女二舍 4樓(C區)	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2166	女二舍 5樓(B區)	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1862	女二舍 5樓(C區)	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1806	女五舍 1樓(中庭A教室)	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1581	女五舍 1樓(交誼廳)	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1933	女五舍 2樓	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1984	女五舍 3樓	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1556	男三舍 1樓(右)	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1967	男三舍 1樓(左)	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1557	男三舍 2樓(右)	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2039	男三舍 2樓(左)	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1778	男三舍 3樓(右)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1558	男三舍 3樓(左)	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1559	男三舍 4樓(右)	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1743	男三舍 4樓(左)	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。