

# 國立臺灣大學101年度09月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.09

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	生農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	11	農場 冷飲廠旁(辦公室旁)	<1	合格
2	生農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	12	農場 農業品展示中心 - 舟山店	<1	合格
3	生農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	13	農場 農藝組辦公室	<1	合格
4	生農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	10	農場 辦公室內	<1	合格
5	生農學院	植物病理與微生物學系	50101100-19-	1307	中非大樓 1、2樓梯間	<1	合格
6	生農學院	植物病理與微生物學系	50101100-19-	1513	中非大樓 2、3樓梯間	<1	合格
7	生農學院	生物產業機電工程學系	50101100-19-	2176	知武館 2樓	<1	合格
8	生農學院	生物產業機電工程學系	50101100-19-	1887	知武館 4樓	<1	合格
9	生農學院	生物產業機電工程學系	50101100-19-	1644	生機系二館 1樓	<1	合格
10	生農學院	農藝學系	50101100-19-	2179	農藝系 1樓	<1	合格
11	生農學院	農藝學系	50101100-19-	2171	農藝系 3樓	<1	合格
12	生農學院	農藝學系	50101100-19-	2185	考種館 1樓(農場旁)	<1	合格
13	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2040	生科館 3樓(電梯出口)	<1	合格
14	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2041	生科館 4樓(電梯出口)	<1	合格
15	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1863	生科館 5樓	<1	合格
16	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1651	生科館 6樓(電梯出口)	<1	合格
17	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2159	生科館 9樓(電梯出口)	<1	合格
18	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1445	生科館 10樓(電梯出口)	<1	合格
19	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1650	生科館 11樓(電梯出口)	<1	合格
20	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1375	生科館 12樓(1216室內)	<1	合格
21	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1440	生科館 12樓(電梯出口)	<1	合格
22	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2157	生科館 7樓	<1	合格
23	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2158	生科館 8樓	<1	合格
24	生命科學院	動物學研究所	50101100-19-	1684	生科館 8樓818室	<1	合格
25	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1702	地理系館 1樓	<1	合格
26	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1704	地理系館 2樓	<1	合格
27	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1776	地理系館 3樓	<1	合格
28	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1742	地理系館 4樓	<1	合格
29	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1777	地理系館 5樓	<1	合格
30	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1741	地理系館 6樓	<1	合格
31	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1703	地理系館 7樓	<1	合格
32	管理學院	管理學院	50101100-19-	1814	管院二館 1樓(南側)	<1	合格
33	管理學院	管理學院	50101100-19-	2088	管院二館 1樓教休息室	<1	合格
34	管理學院	管理學院	50101100-19-	1815	管院二館 2樓	<1	合格
35	管理學院	管理學院	50101100-19-	2102	管院二館 3樓	<1	合格
36	管理學院	管理學院	50101100-19-	2103	管院二館 5樓	<1	合格
37	管理學院	管理學院	50101100-19-	1957	管院二館 6樓	<1	合格
38	管理學院	管理學院	50101100-19-	1958	管院二館 7樓	<1	合格
39	管理學院	管理學院	50101100-19-	2026	管院二館 8樓茶水間	<1	合格
40	管理學院	管理學院	50101100-19-	2027	管院二館 9樓	<1	合格
41	管理學院	管理學院	50101100-19-	1928	管院二館 10樓	<1	合格
42	管理學院	管理學院	50101100-19-	1929	管院二館 11樓	<1	合格
43	管理學院	管理學院	50101100-19-	1462	管院 原管圖	<1	合格
44	計算機及資訊網路中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	1819	計資中心 1樓(西側)	<1	合格
45	計算機及資訊網路中心	計算機及資訊網路中心	50101100-19-	1591	計資中心 1樓(東側)	<1	合格
46	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1385	新體 1樓(西南置物室)	<1	合格
47	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1434	新體 1樓(西南置物室)	<1	合格
48	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1977	新體 1樓(西北置物室)	<1	合格
49	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1991	新體 1樓大廳左側(東南走廊)	<1	合格
50	共同教育中心	體育室	50101100-19-	無編號	新體 1樓大廳右側(東北走廊)	<1	合格
51	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1990	新體 2樓(236教師休息室)	<1	合格
52	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1242	新體 3樓(西北走廊)	<1	合格
53	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1241	新體 3樓(西南走廊)	<1	合格

# 國立臺灣大學101年度09月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 101.09

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
54	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1433	新體 3樓(東北走廊)	<1	合格
55	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1432	新體 3樓(東南走廊)	<1	合格
56	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1243	新體 4樓(西南走廊)	<1	合格
57	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1960	新體 地下1樓(柔道室旁更衣室)	<1	合格
58	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2104	新體 地下1樓(重訓室)	<1	合格
59	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2105	新體 地下1樓(重訓室)	<1	合格
60	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1883	新體 地下1樓(重訓室)	<1	合格
61	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1884	新體 地下1樓(重訓室)	<1	合格
62	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1386	新體 地下1樓(集訓室)	<1	合格
63	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2074	體育場 高爾夫揮桿場	<1	合格
64	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1968	體育場 室外泳池	<1	合格
65	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1980	體育場 室外網球場	<1	合格
66	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1396	體育場 操場司令台休息室	<1	合格
67	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1747	體育場 新生網球中心休息室	<1	合格
68	學生事務處	學生心理輔導中心	50101100-19-	2022	心輔中心 1樓(辦公室內)	<1	合格
69	學生事務處	學生心理輔導中心	50101100-19-	2094	心輔中心 資源教室	<1	合格
70	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1730	研一舍女棟 1樓(105室旁)	<1	合格
71	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1905	研一舍女棟 2樓(洗衣間內)	<1	合格
72	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1932	研一舍女棟 3樓(洗衣間內)	<1	合格
73	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1766	研一舍女棟 4樓(洗衣間內)	<1	合格
74	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1632	研一舍女棟 5樓(洗衣間內)	<1	合格
75	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1787	研一舍女棟 6樓(洗衣間內)	<1	合格
76	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1817	研一舍女棟 7樓(洗衣間內)	<1	合格
77	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1821	研一舍男棟 1樓(125洗衣間)	<1	合格
78	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1403	研一舍男棟 1樓(136室旁)	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2057	研一舍男棟 1樓(149室旁)	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1779	研一舍男棟 2樓(225室旁)	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1631	研一舍男棟 2樓(236室旁)	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1800	研一舍男棟 2樓(249室旁)	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1818	研一舍男棟 3樓(325洗衣間)	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2058	研一舍男棟 3樓(336室旁)	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1965	研一舍男棟 3樓(349室旁)	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2095	研一舍男棟 4樓(425室旁)	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1724	研一舍男棟 4樓(436室旁)	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2120	研一舍男棟 4樓(449室旁)	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1812	研一舍男棟 5樓(525洗衣間)	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1430	研一舍男棟 5樓(536室旁)	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1467	研一舍男棟 5樓(549室旁)	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2175	女九舍 1樓	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1954	女九舍 2樓	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1699	女九舍 3樓	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1546	女八舍 1樓	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2124	女八舍 2樓	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1671	女八舍 3樓	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。