

# 國立臺灣大學102年度01月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.01

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	管理學院		50101100-19-	1716	管院一館 地下室	<1	合格
2	管理學院		50101100-19-	2089	管院二館 4樓	<1	合格
3	生農學院	附設動物醫院	50101100-19-	001-1	動物醫院 1樓	<1	合格
4	生農學院	附設動物醫院	50101100-19-	001-2	動物醫院 2樓	<1	合格
5	生農學院	附設動物醫院	50101100-19-	001-3	動物醫院 3樓	<1	合格
6	生農學院	附設動物醫院	50101100-19-	001-4	動物醫院 4樓	<1	合格
7	生農學院	附設動物醫院	50101100-19-	001-5	動物醫院 5樓	<1	合格
8	生農學院	附設動物醫院	50101100-19-	001-6	動物醫院 6樓	<1	合格
9	生農學院	附設動物醫院	50101100-19-	001-7	動物醫院 B1	<1	合格
10	生農學院	動物科學技術學系暨研究所	50101100-19-	1598	動科會議室1樓	<1	合格
11	生農學院	農業經濟學系暨研究所	50101100-19-	1624	農業綜和大樓1樓(R109前)	<1	合格
12	生農學院	農業經濟學系暨研究所	50101100-19-	2126	農業綜和大樓 2樓(西側)	<1	合格
13	生農學院	生物產業傳播暨發展學系暨研究所	50101100-19-	1693	農業綜和大樓 4樓(西側)	<1	合格
14	生農學院	生物產業傳播暨發展學系暨研究所	50101100-19-	1692	農業綜和大樓 4樓(東側)	<1	合格
15	生農學院	生物產業傳播暨發展學系暨研究所	50101100-19-	1347	農業綜和大樓 5樓(西側)	<1	合格
16	生農學院	生物產業傳播暨發展學系暨研究所	50101100-19-	2052	農業綜和大樓 5樓(東側)	<1	合格
17	生農學院	生物產業傳播暨發展學系暨研究所	50101100-19-	1927	農業綜和大樓B1	<1	合格
18	生農學院	農業化學系暨研究所	50101100-19-	1605	農化新館 1樓	<1	合格
19	生農學院	生物環境系統工程學系暨研究所	50101100-19-	1836	浩瀚樓 5樓511茶水間	<1	合格
20	生農學院	生物環境系統工程學系暨研究所	50101100-19-	2182	浩瀚樓 7樓707茶水間	<1	合格
21	工學院		50101100-19-	1717	工綜館 前棟1樓(120前)	<1	合格
22	工學院		50101100-19-	2000	工綜館 前棟 1樓(水池旁)	<1	合格
23	工學院		50101100-19-	1748	工綜館 後棟 1樓(客梯前)	<1	合格
24	工學院		50101100-19-	1685	工綜館 2樓(221前)	<1	合格
25	工學院		50101100-19-	1775	工綜館 2樓(224前)	<1	合格
26	工學院		50101100-19-	1760	工綜館 2樓(客梯前)	<1	合格
27	工學院		50101100-19-	1774	工綜館 3樓(客梯前)	<1	合格
28	工學院		50101100-19-	1720	工綜館 3樓(331前)	<1	合格
29	工學院		50101100-19-	1752	工綜館 3樓(332前)	<1	合格
30	工學院		50101100-19-	1604	工綜館 3樓(362前)	<1	合格
31	工學院		50101100-19-	1649	工綜館 4樓(433前)	<1	合格
32	工學院		50101100-19-	1759	工綜館 4樓(客梯前)	<1	合格
33	工學院		50101100-19-	1718	工綜館 5樓(524前)	<1	合格
34	工學院		50101100-19-	1683	工綜館 5樓(525前)	<1	合格
35	工學院		50101100-19-	1719	工綜館 5樓(電梯前)	<1	合格
36	工學院		50101100-19-	1770	工綜館 6樓(客梯前)	<1	合格
37	工學院		50101100-19-	1769	工綜館 7樓(客梯前)	<1	合格
38	工學院		50101100-19-	1713	工綜館 地下室電梯旁	<1	合格
39	工學院	土木工程學系暨研究所	50101100-19-	2184	土木館 1樓(中庭)	<1	合格
40	工學院	土木工程學系暨研究所	50101100-19-	1989	土木館 2樓(中庭)	<1	合格
41	工學院	土木工程學系暨研究所	50101100-19-	1628	土木館 3樓(中庭)	<1	合格
42	工學院	生農、工學院附設水工試驗所	50101100-19-	1963	水工試驗大樓 2樓	<1	合格
43	工學院	生農、工學院附設水工試驗所	50101100-19-	2037	水工試驗大樓 3樓	<1	合格
44	工學院	生農、工學院附設水工試驗所	50101100-19-	2036	水工試驗大樓 4樓	<1	合格
45	工學院	建築與城鄉研究所	50101100-19-	1909	基隆路4段148號1樓(進修推廣部旁)	<1	合格
46	生命科學院	生化科技學系	50101100-19-	1753	農化新館 5樓(510實驗室對面)	<1	合格
47	生命科學院	生化科技學系	50101100-19-	1733	農化新館 電子顯鏡館 1樓(進門左)	<1	合格
48	生命科學院	生化科技學系	50101100-19-	1808	農化館 (3號館)	<1	合格
49	文學院	臺灣文學研究所	50101100-19-	1946	研三舍 3樓(北側)	<1	合格
50	文學院	臺灣文學研究所	50101100-19-	1945	研三舍 3樓(南側-辦公室前)	<1	合格
51	文學院	臺灣文學研究所	50101100-19-	1944	研三舍 3樓(南側-辦公室前)	<1	合格
52	文學院		50101100-19-	2125	研三舍 4樓(北側)	<1	合格
53	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	66	國際會議中心8樓 實驗動物中心	<1	合格
54	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	67	國際會議中心8樓 實驗動物中心	<1	合格
55	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	92	國際會議中心9樓 實驗動物中心	<1	合格

# 國立臺灣大學102年度01月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.01

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
56	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	30	國際會議中心9樓 實驗動物中心	<1	合格
57	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	78	國際會議中心10樓 實驗動物中心	<1	合格
58	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	85	西址檢驗大樓506室(醫技系)	<1	合格
59	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	2028	電機一館 2樓	<1	合格
60	電資學院	電機工程學系暨研究所	50101100-19-	1757	電機一館 3樓	<1	合格
61	理學院	數學科學中心	50101100-19-	2110	數學新館1樓	<1	合格
62	理學院	數學科學中心	50101100-19-	2109	數學新館 4樓	<1	合格
63	理學院	數學科學中心	50101100-19-	1634	數學新館 3樓	<1	合格
64	獸醫學院	獸醫學系	50101100-19-	1966	動物醫院 7樓(獸二館)	<1	合格
65	轉譯醫學研究中心		50101100-19-	96	國際會議中心5樓	<1	合格
66	基因體中心		50101100-19-	81	國際會議中心6樓(茶水間)	<1	合格
67	基因體中心		50101100-19-	80	國際會議中心7樓(茶水間)	<1	合格
68	圖書館		50101100-19-	1678	圖書館 1樓(行政區)	<1	合格
69	圖書館		50101100-19-	1471	總圖 5樓(舟山路側)	<1	合格
70	研究發展處		50101100-21-	1959	行政大樓 3樓(研發會辦公室內)	<1	合格
71	國際事務處		50101100-19-	2132	第二行政大樓 4樓(國際事務處)	<1	合格
72	總務處	事務組	50101100-20-	無財編	行政大樓 3樓(保管組外)	<1	合格
73	總務處	事務組	50101100-19-	1654	行政大樓 3樓(僑輔組外)	<1	合格
74	總務處	事務組	50101100-19-	無財編	第二行政大樓 1樓(出納組外)	<1	合格
75	總務處	事務組	50101100-19-	1882	第二行政大樓 3樓(會計室外)	<1	合格
76	總務處	事務組	50101100-19-	1078	第二行政大樓2樓(軍訓室內)	<1	合格
77	總務處	事務組	50101100-19-	1746	行政大樓 1樓(104室旁)	<1	合格
78	總務處	採購組	50101100-19-	無財編	行政大樓 1樓(採購組旁)	<1	合格
79	總務處	文書組	50101100-19-	1697	行政大樓 2樓(文書組內)	<1	合格
80	總務處	研教組	50101100-19-	1736	行政大樓 2樓(研教組辦公室內)	<1	合格
81	總務處	營繕組	50101100-19-	1763	營繕組 修繕股	<1	合格
82	教務處	註冊組	50101100-19-	1811	行政大樓 1樓(註冊組內)	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1834	住宿組 辦公室	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2128	研三舍 2樓(右側)	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2129	研三舍 2樓(左側)	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1431	研三舍 4樓(南側)	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1813	研三舍 5樓(右側)	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2162	研三舍 5樓(左側)	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1679	研三舍 6樓(右側)	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2186	研三舍 6樓(左側)	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2162	研三舍 7樓(右側)	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2002	研三舍 7樓(左側)	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2177	研三舍 8樓(右側)	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1543	研三舍 8樓(左側)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1233	研三舍 9樓(左側)	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1545	研三舍 9樓(左側)	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1956	研三舍 10樓(右側)	<1	合格
98	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1561	研三舍 10樓(左側)	<1	合格
99	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1544	研三舍 11樓(右側)	<1	合格
100	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1348	研三舍 11樓(左側)	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。