

國立臺灣大學102年度11月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.11

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	工學院	土木工程學系暨研究所	50101100-19-	2184	土木館 1樓(中庭)	<1	合格
2	工學院	土木工程學系暨研究所	50101100-19-	1989	土木館 2樓(中庭)	<1	合格
3	工學院	土木工程學系暨研究所	50101100-19-	1628	土木館 3樓(中庭)	<1	合格
4	工學院	高分子科學與工程學研究所	50101100-19-	1555	展書樓(舊國編館) 4樓	<1	合格
5	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2112	展書樓(舊國編館) 5樓	<1	合格
6	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2111	展書樓(舊國編館) 6樓	<1	合格
7	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2113	展書樓(舊國編館) 7樓	<1	合格
8	工學院	高分子科學與工程學研究所	50101100-19-	1378	展書樓(舊國編館) 後棟1樓	<1	合格
9	工學院	環境工程學研究所	50101100-19-	1714	環工所 1樓	<1	合格
10	工學院	環境工程學研究所	50101100-19-	1786	環工所 3樓	<1	合格
11	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2040	生科館 3樓(電梯出口)	<1	合格
12	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2041	生科館 4樓(電梯出口)	<1	合格
13	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1863	生科館 5樓	<1	合格
14	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1651	生科館 6樓(電梯出口)	<1	合格
15	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2157	生科館 7樓	<1	合格
16	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2158	生科館 8樓	<1	合格
17	生命科學院	動物學研究所	50101100-19-	1684	生科館 8樓818室	<1	合格
18	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2159	生科館 9樓(電梯出口)	<1	合格
19	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1445	生科館 10樓(電梯出口)	<1	合格
20	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1650	生科館 11樓(電梯出口)	<1	合格
21	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1375	生科館 12樓(1216室內)	<1	合格
22	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1440	生科館 12樓(電梯出口)	<1	合格
23	生農學院	食品科技研究所	50101100-19-	1707	食科館 1樓(右側走廊)	<1	合格
24	生農學院	食品科技研究所	50101100-19-	1706	食科館 4樓(右側走廊)	<1	合格
25	生農學院	農藝學系暨研究所	50101100-19-	2179	農藝系 1樓	<1	合格
26	生農學院	農藝學系暨研究所	50101100-19-	1705	農藝系 2樓(農藝館)	<1	合格
27	生農學院	農藝學系暨研究所	50101100-19-	2171	農藝系 3樓	<1	合格
28	生農學院	農藝學系暨研究所	50101100-19-	1857	農藝系 4樓	<1	合格
29	生農學院	農藝學系暨研究所	50101100-19-	1972	人工氣候室 1F教室	<1	合格
30	生農學院	農藝學系暨研究所	50101100-19-	2155	人工氣候室 2F	<1	合格
31	生農學院	園藝暨景觀學系	50101100-19-	2146	園藝系加工館 1樓	<1	合格
32	理學院	大氣科學系暨研究所	50101100-19-	1620	大氣系 A館 1樓 A103前	<1	合格
33	理學院	大氣科學系暨研究所	50101100-19-	1663	大氣系 B館 1樓	<1	合格
34	理學院	大氣科學系暨研究所	50101100-19-	1662	大氣系 B館 2樓 B301前	<1	合格
35	理學院	大氣科學系暨研究所	50101100-19-	1673	大氣系 B館 2樓 B201前	<1	合格
36	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1702	地理系館 1樓	<1	合格
37	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1704	地理系館 2樓	<1	合格
38	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1776	地理系館 3樓	<1	合格
39	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1742	地理系館 4樓	<1	合格
40	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1777	地理系館 5樓	<1	合格
41	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	1741	地理系館 6樓	<1	合格
42	理學院	地理環境資源學系	50101100-19-	2218	地理系館 7樓	<1	合格
43	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2073	舊館 1樓(北側門口)	<1	合格
44	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1994	舊館 1樓(西北側門口)	<1	合格
45	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1969	舊館 1樓(南側門口)	<1	合格
46	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1993	舊體 1樓(西南側門口)	<1	合格
47	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2074	體育場 高爾夫揮桿場	<1	合格
48	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1968	體育場 室外泳池	<1	合格
49	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1980	體育場 室外網球場	<1	合格
50	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1396	體育場 操場司令台休息室	<1	合格
51	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1747	體育場 新生網球中心休息室	<1	合格
52	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2096	男一舍 1樓(右)	<1	合格
53	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2140	男一舍 1樓(左)	<1	合格
54	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1788	男一舍 2樓(右)	<1	合格

國立臺灣大學102年度11月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.11

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
55	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1830	男一舍 2樓(左)	<1	合格
56	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1904	男一舍 3樓(右)	<1	合格
57	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1668	男一舍 3樓(左)	<1	合格
58	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1669	男一舍 4樓(右)	<1	合格
59	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1829	男一舍 4樓(左)	<1	合格
60	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1556	男三舍 1樓(右)	<1	合格
61	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1967	男三舍 1樓(左)	<1	合格
62	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1557	男三舍 2樓(右)	<1	合格
63	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2039	男三舍 2樓(左)	<1	合格
64	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1778	男三舍 3樓(右)	<1	合格
65	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1558	男三舍 3樓(左)	<1	合格
66	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1559	男三舍 4樓(右)	<1	合格
67	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1743	男三舍 4樓(左)	<1	合格
68	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1931	男五舍 1樓(113室前)	<1	合格
69	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1549	男五舍 1樓曬衣間	<1	合格
70	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1475	男五舍 2樓(220室前)	<1	合格
71	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1832	男五舍 2樓曬衣間	<1	合格
72	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1773	男五舍 3樓(319室前)	<1	合格
73	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2226	男五舍 3樓曬衣間	<1	合格
74	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2118	男五舍 4樓(419室前)	<1	合格
75	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1547	男五舍 4樓曬衣間	<1	合格
76	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1730	研一舍女棟 1樓(105室旁)	<1	合格
77	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1905	研一舍女棟 2樓(洗衣間內)	<1	合格
78	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1932	研一舍女棟 3樓(洗衣間內)	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1766	研一舍女棟 4樓(洗衣間內)	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1632	研一舍女棟 5樓(洗衣間內)	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1787	研一舍女棟 6樓(洗衣間內)	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1817	研一舍女棟 7樓(洗衣間內)	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1821	研一舍男棟 1樓(125洗衣間)	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1403	研一舍男棟 1樓(136室旁)	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2057	研一舍男棟 1樓(149室旁)	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1779	研一舍男棟 2樓(225室旁)	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1631	研一舍男棟 2樓(236室旁)	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1800	研一舍男棟 2樓(249室旁)	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1818	研一舍男棟 3樓(325洗衣間)	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2058	研一舍男棟 3樓(336室旁)	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1965	研一舍男棟 3樓(349室旁)	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2095	研一舍男棟 4樓(425室旁)	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1724	研一舍男棟 4樓(436室旁)	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2120	研一舍男棟 4樓(449室旁)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1812	研一舍男棟 5樓(525洗衣間)	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2212	研一舍男棟 5樓(536室旁)	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2213	研一舍男棟 5樓(549室旁)	<1	合格
98	學生事務處	保健中心	50101100-19-	1791	保健中心1樓	<1	合格
99	學生事務處	保健中心	50101100-19-	1792	保健中心2樓	<1	合格
100	總務處	駐警隊	50101100-19-	1867	展書樓(舊國編館)1樓(茶水間)	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL 為合格標準。