

# 國立臺灣大學102年度04月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.04

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	生物資源暨農學院	農藝學系暨研究所	50101100-19-	1972	人工氣候室1F教室	<1	合格
2	生物資源暨農學院	農藝學系暨研究所	50101100-19-	2155	人工氣候室2F	<1	合格
3	生物資源暨農學院	農藝學系暨研究所	50101100-19-	2185	考種館 1樓(農場旁)	<1	合格
4	生物資源暨農學院	食品科技研究所	50101100-19-	1707	食科館 1樓(右側走廊)	<1	合格
5	生物資源暨農學院	食品科技研究所	50101100-19-	1706	食科館 4樓(右側走廊)	<1	合格
6	生物資源暨農學院	植物病理與微生物學系暨研究所	50101100-19-	1307	中非大樓 1、2樓梯間	<1	合格
7	生物資源暨農學院	植物病理與微生物學系暨研究所	50101100-19-	2169	中非大樓 2、3樓梯間	<1	合格
8	生物資源暨農學院	森林環境暨資源學系暨研究所	50101100-19-	1728	森林館 1樓	<1	合格
9	生物資源暨農學院	森林環境暨資源學系暨研究所	50101100-19-	2127	森林館 2樓 男廁前	<1	合格
10	生物資源暨農學院	森林環境暨資源學系暨研究所	50101100-19-	2055	森林館 3樓 女廁前	<1	合格
11	生物資源暨農學院	生物產業機電工程學系	50101100-19-	1644	生機系二館 1樓	<1	合格
12	生物資源暨農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	11	農場 冷飲廠旁(辦公室旁)	<1	合格
13	生物資源暨農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	12	農場 農業品展示中心 - 舟山店	<1	合格
14	生物資源暨農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	13	農場 農藝組辦公室	<1	合格
15	生物資源暨農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	10	農場 辦公室內	<1	合格
16	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1630	凝態物理館 1樓 貨梯旁	<1	合格
17	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	2167	凝態物理館 2樓 貨梯旁	<1	合格
18	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1687	凝態物理館 3樓 貨梯旁	<1	合格
19	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	2207	凝態物理館 4樓 貨梯旁	<1	合格
20	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	2220	凝態物理館 5樓 貨梯旁	<1	合格
21	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1765	凝態物理館 6樓 貨梯旁	<1	合格
22	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	2001	凝態物理館 7樓 貨梯旁	<1	合格
23	理學院	物理學系暨研究所	50101100-19-	1680	凝態物理館 8樓 貨梯旁	<1	合格
24	工學院	化學工程學系暨研究所	50101100-19-	2144	化工系館 1樓104A前	<1	合格
25	工學院	化學工程學系暨研究所	50101100-19-	1866	化工系館 1樓104A前	<1	合格
26	工學院	化學工程學系暨研究所	50101100-19-	2143	化工系館 2樓系辦前	<1	合格
27	社會科學院	國家發展研究所	50101100-19-	216	國發所 1樓(103教室前)	<1	合格
28	社會科學院	國家發展研究所	50101100-19-	215	國發所 1樓(106教室前)	<1	合格
29	社會科學院	國家發展研究所	50101100-19-	217	國發所 2樓(202教室前)	<1	合格
30	社會科學院	國家發展研究所	50101100-19-	218	國發所 2樓(203教室前)	<1	合格
31	社會科學院	國家發展研究所	50101100-19-	220	國發所 3樓(301教室前)	<1	合格
32	社會科學院	國家發展研究所	50101100-19-	219	國發所 3樓(302教室前)	<1	合格
33	社會科學院	國家發展研究所	50101100-19-	221	國發所 4樓(403教室前)	<1	合格
34	文學院	外語教學暨資源中心	50101100-19-	2098	視聽教育館 1樓(大廳右)	<1	合格
35	文學院	外語教學暨資源中心	50101100-19-	2099	視聽教育館 1樓(大廳左)	<1	合格
36	文學院	外語教學暨資源中心	50101100-19-	2097	視聽教育館 2樓	<1	合格
37	文學院	外語教學暨資源中心	50101100-19-	2141	視聽教育館 3樓	<1	合格
38	法律學院		50101100-19-	2061	霖澤館 3樓南側	<1	合格
39	法律學院		50101100-19-	2062	霖澤館 4樓南側	<1	合格
40	法律學院		50101100-19-	1920	霖澤館 4樓教師休息室	<1	合格
41	法律學院		50101100-19-	2063	霖澤館 5樓南側	<1	合格
42	法律學院		50101100-19-	2064	霖澤館 6樓南側	<1	合格
43	法律學院		50101100-19-	2065	霖澤館 7樓南側	<1	合格
44	法律學院		50101100-19-	1919	霖澤館 8樓R1816	<1	合格
45	管理學院		50101100-19-	1536	管院一館 大廳(右)	<1	合格
46	管理學院		50101100-19-	1535	管院一館 大廳(左)	<1	合格
47	管理學院		50101100-19-	1802	管院一館 2樓(北)	<1	合格
48	管理學院		50101100-19-	1768	管院一館 2樓(南)	<1	合格
49	管理學院		50101100-19-	1593	管院一館 3樓(北)	<1	合格
50	管理學院		50101100-19-	2199	管院一館 3樓(南)	<1	合格
51	管理學院		50101100-19-	1801	管院一館 7樓	<1	合格
52	管理學院		50101100-19-	1767	管院一館 8樓	<1	合格
53	管理學院		50101100-19-	1789	管院一館 9樓	<1	合格
54	管理學院		50101100-19-	1814	管院二館 1樓(南側)	<1	合格
55	管理學院		50101100-19-	1815	管院二館 2樓	<1	合格

# 國立臺灣大學102年度04月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.04

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
56	管理學院		50101100-19-	2102	管院二館 3樓	<1	合格
57	管理學院		50101100-19-	2089	管院二館 4樓	<1	合格
58	管理學院		50101100-19-	2103	管院二館 5樓	<1	合格
59	管理學院		50101100-19-	1957	管院二館 6樓	<1	合格
60	管理學院		50101100-19-	1958	管院二館 7樓	<1	合格
61	管理學院		50101100-19-	2026	管院二館 8樓茶水間	<1	合格
62	管理學院		50101100-19-	2027	管院二館 9樓	<1	合格
63	管理學院		50101100-19-	1928	管院二館 10樓	<1	合格
64	管理學院		50101100-19-	1929	管院二館 11樓	<1	合格
65	管理學院		50101100-19-	1462	管院 原管圖	<1	合格
66	管理學院		50101100-19-	1876	管院 教研館 1樓	<1	合格
67	管理學院		50101100-19-	2168	管院 教研館 2樓	<1	合格
68	管理學院		50101100-19-	1877	管院 教研館 3樓	<1	合格
69	凝態科學研究中心		50101100-19-	1661	凝態物理館 2樓 (214室旁)	<1	合格
70	凝態科學研究中心		50101100-19-	1992	凝態物理館 7樓	<1	合格
71	凝態科學研究中心		50101100-19-	1616	凝態物理館 9樓 R917外	<1	合格
72	凝態科學研究中心		50101100-19-	1570	凝態物理館 10樓 R1013外	<1	合格
73	凝態科學研究中心		50101100-19-	1751	凝態物理館 11樓 R1114外	<1	合格
74	凝態科學研究中心		50101100-19-	1615	凝態物理館 12樓 電梯外	<1	合格
75	凝態科學研究中心		50101100-19-	2100	凝態物理館13樓	<1	合格
76	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1994	舊館 1樓(西北側門口)	<1	合格
77	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1969	舊館 1樓(南側門口)	<1	合格
78	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1993	舊體 1樓(西南側門口)	<1	合格
79	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2074	體育場 高爾夫揮桿場	<1	合格
80	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1968	體育場 室外泳池	<1	合格
81	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1980	體育場 室外網球場	<1	合格
82	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1385	新體 1樓(西南置物室)	<1	合格
83	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1977	新體 1樓(西北置物室)	<1	合格
84	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1991	新體 1樓大廳左側(東南走廊)	<1	合格
85	總務處	事務組	50101100-19-	2156	新生教學館 1樓	<1	合格
86	總務處	事務組	50101100-19-	2200	新生教學館1樓(教休息室)	<1	合格
87	總務處	事務組	50101100-19-	1838	新生教學館 2樓	<1	合格
88	總務處	事務組	50101100-19-	1910	新生教學館 2樓半(教休息室)	<1	合格
89	總務處	事務組	50101100-19-	1839	新生教學館 3樓	<1	合格
90	總務處	事務組	50101100-19-	1840	新生教學館 4樓	<1	合格
91	總務處	事務組	50101100-19-	1911	新生教學館 4樓半(教休息室)	<1	合格
92	總務處	事務組	50101100-19-	1841	新生教學館 5樓	<1	合格
93	總務處	保管組	50101100-19-	2123	凝態物理館14樓	<1	合格
94	學生事務處	學生心理輔導中心	50101100-19-	2022	心輔中心 1樓(辦公室內)	<1	合格
95	學生事務處	學生心理輔導中心	50101100-19-	2094	心輔中心 資源教室	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2175	女九舍 1樓	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1954	女九舍 2樓	<1	合格
98	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1699	女九舍 3樓	<1	合格
99	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2124	女八舍 2樓	<1	合格
100	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1671	女八舍 3樓	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。