

國立臺灣大學102年度08月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.08

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	工學院	工學院	50101100-19-	1717	工綜館_前棟 1樓(120前)	<1	合格
2	工學院	工學院	50101100-19-	2000	工綜館_前棟 1樓(水池旁)	<1	合格
3	工學院	工學院	50101100-19-	1748	工綜館_後棟 1樓(客梯前)	<1	合格
4	工學院	工學院	50101100-19-	1685	工綜館 2樓(221前)	<1	合格
5	工學院	工學院	50101100-19-	1775	工綜館 2樓(224前)	<1	合格
6	工學院	工學院	50101100-19-	1760	工綜館 2樓(客梯前)	<1	合格
7	工學院	工學院	50101100-19-	1774	工綜館 3樓(客梯前)	<1	合格
8	工學院	工學院	50101100-19-	1720	工綜館 3樓(331前)	<1	合格
9	工學院	工學院	50101100-19-	1752	工綜館 3樓(332前)	<1	合格
10	工學院	工學院	50101100-19-	1604	工綜館 3樓(362前)	<1	合格
11	工學院	工學院	50101100-19-	1649	工綜館 4樓(433前)	<1	合格
12	工學院	工學院	50101100-19-	1759	工綜館 4樓(客梯前)	<1	合格
13	工學院	工學院	50101100-19-	1718	工綜館 5樓(524前)	<1	合格
14	工學院	工學院	50101100-19-	1683	工綜館 5樓(525前)	<1	合格
15	工學院	工學院	50101100-19-	1719	工綜館 5樓(電梯前)	<1	合格
16	工學院	工學院	50101100-19-	1770	工綜館 6樓(客梯前)	<1	合格
17	工學院	工學院	50101100-19-	1769	工綜館 7樓(客梯前)	<1	合格
18	工學院	工學院	50101100-19-	1713	工綜館 地下室電梯旁	<1	合格
19	生農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	無	農場園藝分場 1樓(芳蘭路)	<1	合格
20	生農學院	附設農業試驗場	50101100-19-	14	農場園藝分場 2樓(芳蘭路)	<1	合格
21	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1738	思亮館 1及2樓梯間(東)	<1	合格
22	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1772	思亮館 1及2樓梯間(西)	<1	合格
23	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1739	思亮館 2及3樓梯間(東)	<1	合格
24	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1737	思亮館 3及4樓梯間(東)	<1	合格
25	理學院	化學系暨研究所	50101100-19-	1771	思亮館 4及5樓梯間(東)	<1	合格
26	理學院	海洋研究所	50101100-19-	1889	海洋所 1F(右側)	<1	合格
27	理學院	海洋研究所	50101100-19-	1875	海洋所 2F(右側)	<1	合格
28	理學院	海洋研究所	50101100-19-	1874	海洋所 2F(禮堂門口)	<1	合格
29	理學院	海洋研究所	50101100-19-	1715	海洋所新館 4樓(415旁)	<1	合格
30	醫學院	研發分處	50101100-19-	106	基醫 14F東側走廊	<1	合格
31	醫學院	總務分處	50101100-19-	66	國際會議中心 8樓 實驗動物中心	<1	合格
32	醫學院	總務分處	50101100-19-	67	國際會議中心 8樓 實驗動物中心	<1	合格
33	醫學院	總務分處	50101100-19-	92	國際會議中心 9樓 實驗動物中心	<1	合格
34	醫學院	總務分處	50101100-19-	30	國際會議中心 9樓 實驗動物中心	<1	合格
35	醫學院	總務分處	50101100-19-	78	國際會議中心 10樓 實驗動物中心	<1	合格
36	醫學院	總務分處	50101100-19-	53	基醫大樓 1樓 C區講堂	<1	合格
37	醫學院	總務分處	50101100-19-	110	基醫大樓 2樓 C區講堂	<1	合格
38	醫學院	總務分處	50101100-19-	77	基醫大樓 2樓 C區講堂	<1	合格
39	醫學院	總務分處	50101100-19-	52	基醫大樓 2樓 院長室茶水間	<1	合格
40	醫學院	總務分處	50101100-19-	42	基醫大樓 3樓 C區講堂	<1	合格
41	醫學院	總務分處	50101100-19-	113	基醫大樓 3樓 C區講堂	<1	合格
42	醫學院	總務分處	50101100-19-	107	基醫大樓 3樓 會計組前	<1	合格
43	醫學院	總務分處	50101100-19-	75	基醫大樓 4樓 C區講堂	<1	合格
44	醫學院	總務分處	50101100-19-	94	基醫大樓 4樓 C區講堂	<1	合格
45	醫學院	總務分處	50101100-19-	49	基醫大樓 5樓 C區講堂	<1	合格
46	醫學院	總務分處	50101100-19-	51	基醫大樓 6樓(西)(解剖學科)	<1	合格
47	醫學院	總務分處	50101100-19-	65	基醫大樓 6樓(東)(解剖學科)	<1	合格
48	醫學院	總務分處	50101100-19-	47	基醫大樓 7樓(西)(1747室旁)(微生物學科)	<1	合格
49	醫學院	總務分處	50101100-19-	40	基醫大樓 7樓(東)(1718室旁)(微生物學科)	<1	合格
50	醫學院	總務分處	50101100-19-	68	基醫大樓 8樓(西)(寄生蟲學科)	<1	合格
51	醫學院	總務分處	50101100-19-	74	基醫大樓 9樓(生化學科)	<1	合格
52	醫學院	總務分處	50101100-19-	25	基醫大樓 10樓(生理學科)	<1	合格
53	醫學院	總務分處	50101100-19-	73	基醫大樓 11樓(藥理學科)	<1	合格
54	醫學院	總務分處	50101100-19-	84	基醫大樓 12樓(藥學系)	<1	合格

國立臺灣大學102年度08月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 102.08

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
55	醫學院	總務分處	50101100-19-	83	基醫大樓 13樓(藥學系)	<1	合格
56	醫學院	總務分處	50101100-19-	71	基醫大樓 14樓(第一共研)	<1	合格
57	醫學院	總務分處	50101100-19-	38	基醫大樓 15樓	<1	合格
58	醫學院	總務分處	50101100-19-	86	基醫大樓 B2西側	<1	合格
59	醫學院	總務分處	50101100-19-	91	醫圖 3樓	<1	合格
60	醫學院	總務分處	50101100-19-	無	醫學院網球場	<1	合格
61	醫學院	總務分處	50101100-19-	37	分醫所(東址2樓)	<1	合格
62	醫學院	總務分處	50101100-19-	93	聯教館 2樓(醫工所)	<1	合格
63	醫學院	總務分處	50101100-19-	82	聯教館 3樓(社團辦公室)	<1	合格
64	醫學院	總務分處	50101100-19-	76	二號館 1樓(西)	<1	合格
65	醫學院	總務分處	50101100-19-	79	二號館 1樓(東)	<1	合格
66	醫學院	總務分處	50101100-19-	97	二號館 2樓(西)	<1	合格
67	醫學院	總務分處	50101100-19-	57	二號館 2樓(東)	<1	合格
68	醫學院	總務分處	50101100-19-	89	體育館 1樓(樓梯旁)	<1	合格
69	醫學院	總務分處	50101100-19-	90	體育館 1樓(樓梯旁)	<1	合格
70	醫學院	總務分處	50101100-19-	39	體育館 2樓	<1	合格
71	醫學院	總務分處	50101100-19-	48	護理系 2館 4樓	<1	合格
72	醫學院	總務分處	50101100-19-	104	護理系 1樓(徐州路上)	<1	合格
73	醫學院	總務分處	50101100-19-	112	護理系 2樓	<1	合格
74	醫學院	總務分處	50101100-19-	95	護理系 3樓	<1	合格
75	基因體中心		50101100-19-	81	國際會議中心 6樓(茶水間)	<1	合格
76	基因體中心		50101100-19-	80	國際會議中心 7樓(茶水間)	<1	合格
77	轉譯醫學研究中心		50101100-19-	96	國際會議中心 5樓	<1	合格
78	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1385	新體 1樓(西南置物室)	<1	合格
79	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1434	新體 1樓(西南置物室)	<1	合格
80	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1977	新體 1樓(西北置物室)	<1	合格
81	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1991	新體 1樓大廳左側(東南走廊)	<1	合格
82	共同教育中心	體育室	50101100-19-	無	新體 1樓大廳右側(東北走廊)	<1	合格
83	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1990	新體 2樓(236教師休息室)	<1	合格
84	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1242	新體 3樓(西北走廊)	<1	合格
85	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1241	新體 3樓(西南走廊)	<1	合格
86	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1433	新體 3樓(東北走廊)	<1	合格
87	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1432	新體 3樓(東南走廊)	<1	合格
88	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1386	新體 4樓(西北走廊)	<1	合格
89	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1960	新體 地下1樓(柔道室旁更衣室)	<1	合格
90	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2104	新體 地下1樓(重訓室)	<1	合格
91	共同教育中心	體育室	50101100-19-	2105	新體 地下1樓(重訓室)	<1	合格
92	共同教育中心	體育室	50101100-19-	1883	新體 地下1樓(重訓室)	<1	合格
93	總務處	事務組	50101100-19-	2042	博雅教學館1F走廊東側	<1	合格
94	總務處	事務組	50101100-19-	2043	博雅教學館1F走廊西側	<1	合格
95	總務處	事務組	50101100-19-	2048	博雅教學館1F教師休息室	<1	合格
96	總務處	事務組	50101100-19-	2044	博雅教學館2F走廊東側	<1	合格
97	總務處	事務組	50101100-19-	2050	博雅教學館2F教師休息室	<1	合格
98	總務處	事務組	50101100-19-	2045	博雅教學館3F走廊310	<1	合格
99	總務處	事務組	50101100-19-	2046	博雅教學館4F東側	<1	合格
100	總務處	事務組	50101100-19-	2049	博雅教學館4F寫作教學中心	<1	合格
101	總務處	事務組	50101100-19-	2051	博雅教學館5F共同教育中心	<1	合格
102	總務處	事務組	50101100-19-	2047	博雅教學館5F教學發展中心	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL 為合格標準。