

國立臺灣大學103年度03月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 103.03

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	工學院	高分子科學與工程學研究所	50101100-19-	1555	展書樓(舊國編館)4樓	<1	合格
2	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2112	展書樓(舊國編館)5樓	<1	合格
3	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2111	展書樓(舊國編館)6樓	<1	合格
4	工學院	醫學工程研究所	50101100-19-	2113	展書樓(舊國編館)7樓	<1	合格
5	工學院	高分子科學與工程學研究所	50101100-19-	1378	展書樓(舊國編館)後棟1樓	<1	合格
6	公衛學院	公衛學院	50101100-19-		公衛大樓1樓(茶水間)	<1	合格
7	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	98	公衛大樓2樓東側	<1	合格
8	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	60	公衛大樓5樓東側	<1	合格
9	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	62	公衛大樓6樓西側	<1	合格
10	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	64	公衛大樓7樓西側	<1	合格
11	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	63	公衛大樓7樓東側	<1	合格
12	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	121	公衛大樓9樓(茶水間)	<1	合格
13	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	70	公衛大樓10樓(茶水間)	<1	合格
14	文學院	臺灣文學研究所	50101100-19-	1946	研三舍 3樓(北側)	<1	合格
15	文學院	臺灣文學研究所	50101100-19-	1945	研三舍 3樓(南側-辦公室前)	<1	合格
16	文學院	臺灣文學研究所	50101100-19-	1944	研三舍 3樓(南側-辦公室前)	<1	合格
17	文學院	文學院	50101100-19-	2125	研三舍 4樓(北側)	<1	合格
18	生物資源暨農學院	食品科技研究所	50101100-19-	1707	食科館 1樓(右側走廊)	<1	合格
19	生物資源暨農學院	食品科技研究所	50101100-19-	1706	食科館 4樓(右側走廊)	<1	合格
20	生物資源暨農學院	生物環境系統工程學系暨研究所	50101100-19-	1836	浩瀚樓 5樓511茶水間	<1	合格
21	生物資源暨農學院	生物環境系統工程學系暨研究所	50101100-19-	2182	浩瀚樓 7樓707茶水間	<1	合格
22	生物資源暨農學院	昆蟲學系暨研究所	50101100-19-	2192	昆蟲館 2樓	<1	合格
23	生物資源暨農學院	昆蟲學系暨研究所	50101100-19-	1955	農業昆蟲館1樓(芬蘭路51號,自來水事業處隔壁)	<1	合格
24	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	188	法社圖書分館1F	<1	合格
25	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	189	法社圖書分館2F	<1	合格
26	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	192	法律服務社	<1	合格
27	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	184	行政大樓1F大禮堂外(北)	<1	合格
28	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	183	行政大樓1F大禮堂外(南)	<1	合格
29	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	207	行政大樓2F第一教學研究室外	<1	合格
30	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	187	前排教室2F-28教室	<1	合格
31	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	211	前排教室法1F-22教室	<1	合格
32	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	204	後排教室1F16教室(東側)	<1	合格
33	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	203	後排教室1F經研圖(西側)	<1	合格
34	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	200	後排教室2F西側	<1	合格
35	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	199	後排教室2F東側	<1	合格
36	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	212	研究大樓1F(門左側)	<1	合格
37	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	205	研究大樓2F(廁所旁)	<1	合格
38	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	206	研究大樓3(廁所旁)	<1	合格
39	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	213	研究大樓4F(廁所旁)	<1	合格
40	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	190	經研大樓1F	<1	合格
41	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	191	經研大樓2F	<1	合格
42	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	198	綜合大樓1F	<1	合格
43	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	202	綜合大樓2F(茶水間)	<1	合格
44	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	209	綜合大樓3F(茶水間)	<1	合格
45	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	210	綜合大樓4F(茶水間)	<1	合格
46	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	186	綜合大樓5F(茶水間)	<1	合格
47	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	201	綜合大樓B1	<1	合格
48	社會科學院	社會科學院	50101100-19-	208	駐警室	<1	合格
49	理學院	數學系暨研究所	50101100-19-	2011	天文數學館3樓	<1	合格
50	理學院	數學系暨研究所	50101100-19-	2012	天文數學館4樓	<1	合格
51	理學院	數學系暨研究所	50101100-19-	1633	天文數學館4F廁所旁	<1	合格
52	理學院	數學系暨研究所	50101100-19-	2013	天文數學館5樓 廁所旁	<1	合格

國立臺灣大學103年度03月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 103.03

序	一級單位	二級單位	財產編號	位置	大腸桿菌	結果
53	理學院	數學系暨研究所	50101100-19-	天文數學館5樓 台數大會議室旁	<1	合格
54	理學院	天文物理研究所	50101100-19-	天文數學館8樓 東側茶水間	<1	合格
55	理學院	天文物理研究所	50101100-19-	天文數學館8樓 南側走廊	<1	合格
56	理學院	天文物理研究所	50101100-19-	天文數學館9樓 南側走廊	<1	合格
57	理學院	天文物理研究所	50101100-19-	天文數學館9樓 茶水間	<1	合格
58	理學院	化學系暨研究所	50101100-19- 1738	思亮館 1及2樓梯間 (東)	<1	合格
59	理學院	化學系暨研究所	50101100-19- 1772	思亮館 1及2樓梯間 (西)	<1	合格
60	理學院	化學系暨研究所	50101100-19- 1739	思亮館 2及3樓梯間 (東)	<1	合格
61	理學院	化學系暨研究所	50101100-19- 1737	思亮館 3及4樓梯間 (東)	<1	合格
62	理學院	化學系暨研究所	50101100-19- 1771	思亮館 4及5樓梯間 (東)	<1	合格
63	理學院	化學系暨研究所	50101100-19- 1645	思亮館 地下室	<1	合格
64	理學院	大氣科學系暨研究所	50101100-19- 2090	大氣系C館 2樓茶水間	<1	合格
65	理學院	大氣科學系暨研究所	50101100-19- 2091	大氣系C館 3樓廁所旁	<1	合格
66	理學院	大氣科學系暨研究所	50101100-19- 2092	大氣系C館 4樓廁所旁	<1	合格
67	理學院	大氣科學系暨研究所	50101100-19- 1620	大氣系A館 1樓A103前	<1	合格
68	理學院	大氣科學系暨研究所	50101100-19- 1663	大氣系B館 1樓	<1	合格
69	理學院	大氣科學系暨研究所	50101100-19- 1662	大氣系B館 2樓 B201前	<1	合格
70	理學院	大氣科學系暨研究所	50101100-19- 1673	大氣系B館 3樓 B301前	<1	合格
71	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19- 111	公衛大樓3樓茶水間(物理治療學系)	<1	合格
72	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19- 55	公衛大樓4樓401前(職能治療學系)	<1	合格
73	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19- 54	公衛大樓4樓茶水間(職能治療學系)	<1	合格
74	國家地震工程研究中心	國家地震工程研究中心	50101100-18- 4	地震工程研究中心 1樓	<1	合格
75	國家地震工程研究中心	國家地震工程研究中心	50101100-19- 15	地震工程研究中心 2樓(茶水間)	<1	合格
76	國家地震工程研究中心	國家地震工程研究中心	50101100-19- 5	地震工程研究中心 3樓(茶水間)	<1	合格
77	國家地震工程研究中心	國家地震工程研究中心	50101100-19-	地震工程研究中心 4樓(茶水間)	<1	合格
78	國家地震工程研究中心	國家地震工程研究中心	50101100-19- 9	地震工程研究中心 5樓	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2128	研三舍 2樓(右側)	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2129	研三舍 2樓(左側)	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1431	研三舍 4樓(南側)	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1813	研三舍 5樓(右側)	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2161	研三舍 5樓(左側)	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1679	研三舍 6樓(右側)	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2186	研三舍 6樓(左側)	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2162	研三舍 7樓(右側)	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2002	研三舍 7樓(左側)	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2177	研三舍 8樓(右側)	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1543	研三舍 8樓(左側)	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1233	研三舍 9樓(左側)	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1545	研三舍 9樓(左側)	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1956	研三舍 10樓(右側)	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1561	研三舍 10樓(左側)	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 1544	研三舍 11樓(右側)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19- 2268	研三舍 11樓(左側)	<1	合格
96	總務處	駐警隊	50101100-19- 1867	展書樓 (舊國編館) 1樓(茶水間)	<1	合格
97	中研院	數學所	50101100-19-	天文數學館6樓 西側廁所外茶水間	<1	合格
98	中研院	數學所	50101100-19-	天文數學館6樓 東側茶水間	<1	合格
99	中研院	數學所	50101100-19-	天文數學館7樓 西側廁所外茶水間	<1	合格
100	中研院	數學所	50101100-19-	天文數學館7樓 東側茶水間	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。