

國立臺灣大學103年度04月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 103.04

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
1	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	19	公衛大樓5樓西側	<1	合格
2	公衛學院	公衛學院	50101100-19-	31	公衛大樓6樓東側(新購)	<1	合格
3	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2040	生科館3樓(電梯出口)	<1	合格
4	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2041	生科館4樓(電梯出口)	<1	合格
5	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1863	生科館5樓	<1	合格
6	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1651	生科館6樓(電梯出口)	<1	合格
7	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2157	生科館7樓	<1	合格
8	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2158	生科館8樓	<1	合格
9	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	2159	生科館9樓(電梯出口)	<1	合格
10	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1445	生科館10樓(電梯出口)	<1	合格
11	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1650	生科館11樓(電梯出口)	<1	合格
12	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1375	生科館12樓(1216室內)	<1	合格
13	生命科學院	生命科學系	50101100-19-	1440	生科館12樓(電梯出口)	<1	合格
14	生命科學院	動物學研究所	50101100-19-	1684	生科館8樓818室	<1	合格
15	基因體中心	基因體中心	50101100-19-	81	國際會議中心6樓(茶水間)	<1	合格
16	基因體中心	基因體中心	50101100-19-	80	國際會議中心7樓(茶水間)	<1	合格
17	轉譯醫學研究中心	轉譯醫學研究中心	50101100-19-	96	國際會議中心5樓	<1	合格
18	醫學院	研發分處	50101100-19-	38	基醫大樓15樓	<1	合格
19	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	56	公衛大樓3樓(物理治療學系)	<1	合格
20	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	66	國際會議中心8樓 實驗動物中心	<1	合格
21	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	67	國際會議中心8樓 實驗動物中心	<1	合格
22	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	92	國際會議中心9樓 實驗動物中心	<1	合格
23	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	30	國際會議中心9樓 實驗動物中心	<1	合格
24	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	78	國際會議中心10樓 實驗動物中心	<1	合格
25	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	53	基醫大樓1樓C區講堂	<1	合格
26	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	114	基醫大樓1樓警衛室	<1	合格
27	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	02	基醫大樓2樓C區講堂	<1	合格
28	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	110	基醫大樓2樓C區講堂	<1	合格
29	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	52	基醫大樓2樓院長室茶水間	<1	合格
30	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	42	基醫大樓3樓C區講堂	<1	合格
31	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	113	基醫大樓3樓C區講堂	<1	合格
32	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	107	基醫大樓3樓會計組前	<1	合格
33	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	75	基醫大樓4樓C區講堂	<1	合格
34	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	94	基醫大樓4樓C區講堂	<1	合格
35	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	49	基醫大樓5樓C區講堂	<1	合格
36	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	51	基醫大樓6樓(西)(解剖學科)	<1	合格
37	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	65	基醫大樓6樓(東)(解剖學科)	<1	合格
38	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	47	基醫大樓7樓(西)(747室旁)(微生物)	<1	合格
39	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	40	基醫大樓7樓(東)(718室旁)(微生物)	<1	合格
40	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	68	基醫大樓8樓(西)(寄生蟲學科)	<1	合格
41	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	74	基醫大樓9樓(生化學科)	<1	合格
42	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	25	基醫大樓10樓(生理學科)	<1	合格
43	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	73	基醫大樓11樓(藥理學科)	<1	合格
44	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	106	基醫14F東側走廊	<1	合格
45	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	71	基醫大樓14樓(第一共研)	<1	合格
46	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	86	基醫大樓B2西側	<1	合格
47	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	91	醫圖3樓	<1	合格
48	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	36	西址檢驗大樓508室(醫技系)	<1	合格
49	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	85	西址檢驗大樓506室(醫技系)	<1	合格
50	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	93	聯教館二樓(醫工所)	<1	合格
51	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	76	二號館一樓(西)	<1	合格
52	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	79	二號館一樓(東)	<1	合格

國立臺灣大學103年度04月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 103.04

序	一級單位	二級單位	財產編號		位置	大腸桿菌	結果
53	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	97	二號館二樓(西)	<1	合格
54	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	57	二號館二樓(東)	<1	合格
55	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	48	護理系2館4樓(中華工藝館樓上)	<1	合格
56	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	104	護理系1樓(徐州路上)	<1	合格
57	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	112	護理系2樓	<1	合格
58	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	95	護理系3樓	<1	合格
59	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-		醫學院網球場	<1	合格
60	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	37	分醫所(東址2樓)	<1	合格
61	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	89	體育館一樓(樓梯旁)	<1	合格
62	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	90	體育館一樓(樓梯旁)	<1	合格
63	醫學院	總務分處(醫學院)	50101100-19-	39	體育館二樓	<1	合格
64	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1996	男二舍2樓	<1	合格
65	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2172	男二舍3樓	<1	合格
66	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1853	男二舍4樓	<1	合格
67	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1854	男二舍5樓	<1	合格
68	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2196	男二舍6樓	<1	合格
69	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2109	男二舍7樓	<1	合格
70	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2079	男二舍8樓	<1	合格
71	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1997	男二舍9樓	<1	合格
72	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2077	男二舍10樓	<1	合格
73	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2078	男二舍11樓	<1	合格
74	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1912	男二舍地下室交誼廳	<1	合格
75	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	226	男四舍1樓(靠女四側)	<1	合格
76	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	225	男四舍1樓(靠開南側)	<1	合格
77	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	135	男四舍2樓(靠女四側)	<1	合格
78	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	143	男四舍2樓(靠開南側)	<1	合格
79	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	183	男四舍3樓(靠女四側)	<1	合格
80	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	無	男四舍3樓(靠開南側)	<1	合格
81	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	141	男四舍4樓(靠女四側)	<1	合格
82	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	185	男四舍4樓(靠開南側)	<1	合格
83	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2035	女六舍2樓	<1	合格
84	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1825	女六舍3樓	<1	合格
85	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1302	女六舍4樓	<1	合格
86	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2221	女六舍5樓	<1	合格
87	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2180	女六舍6樓	<1	合格
88	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2134	女六舍7樓	<1	合格
89	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1998	女六舍8樓	<1	合格
90	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2135	女六舍9樓	<1	合格
91	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1804	女六舍10樓	<1	合格
92	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	2106	女六舍11樓	<1	合格
93	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	1999	女六舍地下室交誼廳	<1	合格
94	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	227	女四舍1樓(前門)	<1	合格
95	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	228	女四舍1樓(後門)	<1	合格
96	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	229	女四舍2樓(前門)	<1	合格
97	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	153	女四舍2樓(後門)	<1	合格
98	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	144	女四舍3樓(前門)	<1	合格
99	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	154	女四舍3樓(後門)	<1	合格
100	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	133	女四舍4樓(前門)	<1	合格
101	學生事務處	住宿服務組	50101100-19-	134	女四舍4樓(後門)	<1	合格

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL 為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。