

國立臺灣大學103年度05月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 103.05

| 序 | 一級單位 | 二級單位 | 財產編號 | | 位置 | 大腸桿菌 | 結果 |
|----|----------|---------------|--------------|-------|------------------|------|----|
| 1 | 工學院 | 材料科學與工程學系暨研究所 | 50101100-19- | 1859 | 二號館 3樓(西側走廊) | <1 | 合格 |
| 2 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1717 | 工綜館_前棟1樓(120前) | <1 | 合格 |
| 3 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 2000 | 工綜館_前棟 1樓(水池旁) | <1 | 合格 |
| 4 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1748 | 工綜館_後棟 1樓(客梯前) | <1 | 合格 |
| 5 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1685 | 工綜館 2樓(221前) | <1 | 合格 |
| 6 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1775 | 工綜館 2樓(224前) | <1 | 合格 |
| 7 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1760 | 工綜館 2樓(客梯前) | <1 | 合格 |
| 8 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1774 | 工綜館 3樓(客梯前) | <1 | 合格 |
| 9 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1720 | 工綜館 3樓(331前) | <1 | 合格 |
| 10 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1752 | 工綜館 3樓(332前) | <1 | 合格 |
| 11 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1604 | 工綜館 3樓(362前) | <1 | 合格 |
| 12 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1649 | 工綜館 4樓(433前) | <1 | 合格 |
| 13 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1759 | 工綜館 4樓(客梯前) | <1 | 合格 |
| 14 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1718 | 工綜館 5樓(524前) | <1 | 合格 |
| 15 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1683 | 工綜館 5樓(525前) | <1 | 合格 |
| 16 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1719 | 工綜館 5樓(電梯前) | <1 | 合格 |
| 17 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1770 | 工綜館 6樓(客梯前) | <1 | 合格 |
| 18 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1769 | 工綜館 7樓(客梯前) | <1 | 合格 |
| 19 | 工學院 | 工學院 | 50101100-19- | 1713 | 工綜館地下室電梯旁 | <1 | 合格 |
| 20 | 文學院 | 戲劇學系暨研究所 | 50101100-19- | 1686 | 一號館 1樓 | <1 | 合格 |
| 21 | 文學院 | 戲劇學系暨研究所 | 50101100-19- | 1686 | 一號館 2樓 | <1 | 合格 |
| 22 | 生物資源暨農學院 | 附設農業試驗場 | 50101100-19- | 無 | 農場園藝分場1樓(芳蘭路) | <1 | 合格 |
| 23 | 生物資源暨農學院 | 附設農業試驗場 | 50101100-19- | 14 | 農場園藝分場2樓(芳蘭路) | <1 | 合格 |
| 24 | 生物資源暨農學院 | 生物科技研究所 | 50101100-19- | 1614 | 生技館 4樓 | <1 | 合格 |
| 25 | 生物資源暨農學院 | 附設動物醫院 | 50101100-19- | 001-1 | 動物醫院 1樓 | <1 | 合格 |
| 26 | 生物技術研究中心 | 生物技術研究中心 | 50101100-19- | 1458 | 生技館 1樓 | <1 | 合格 |
| 27 | 生物技術研究中心 | 生物技術研究中心 | 50101100-19- | 1457 | 生技館 2樓 | <1 | 合格 |
| 28 | 生物技術研究中心 | 生物技術研究中心 | 50101100-19- | 1455 | 生技館 3樓 | <1 | 合格 |
| 29 | 生物技術研究中心 | 生物技術研究中心 | 50101100-19- | 1456 | 生技館 5樓 | <1 | 合格 |
| 30 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1385 | 新體 1樓(西南置物室) | <1 | 合格 |
| 31 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1434 | 新體 1樓(西南置物室) | <1 | 合格 |
| 32 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1977 | 新體 1樓(西北置物室) | <1 | 合格 |
| 33 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1991 | 新體 1樓大廳左側(東南走廊) | <1 | 合格 |
| 34 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 無編號 | 新體 1樓大廳右側(東北走廊) | <1 | 合格 |
| 35 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1990 | 新體 2樓(236教師休息室) | <1 | 合格 |
| 36 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1242 | 新體 3樓(西北走廊) | <1 | 合格 |
| 37 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1432 | 新體 3樓(西南走廊) | <1 | 合格 |
| 38 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1433 | 新體 3樓(東北走廊) | <1 | 合格 |
| 39 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 2266 | 新體 3樓(東南走廊) | <1 | 合格 |
| 40 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1960 | 新體 地下1樓(柔道室旁更衣室) | <1 | 合格 |
| 41 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 2104 | 新體 地下1樓(重訓室) | <1 | 合格 |
| 42 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 2105 | 新體 地下1樓(重訓室) | <1 | 合格 |
| 43 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1884 | 新體 地下1樓(重訓室) | <1 | 合格 |
| 44 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 2211 | 新體 地下1樓(集訓室) | <1 | 合格 |
| 45 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 2073 | 舊館 1樓(北側門口) | <1 | 合格 |
| 46 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1994 | 舊館 1樓(西北側門口) | <1 | 合格 |
| 47 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1969 | 舊館 1樓(南側門口) | <1 | 合格 |
| 48 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1993 | 舊體 1樓(西南側門口) | <1 | 合格 |
| 49 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 2074 | 體育場高爾夫揮桿場 | <1 | 合格 |
| 50 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1968 | 體育場室外泳池 | <1 | 合格 |

國立臺灣大學103年度05月份飲水機自行檢驗報告

環安衛中心 103.05

| 序 | 一級單位 | 二級單位 | 財產編號 | | 位置 | 大腸桿菌 | 結果 |
|----|-----------------|-----------------|--------------|------|---------------|------|----|
| 51 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1980 | 體育場 室外網球場 | <1 | 合格 |
| 52 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1396 | 體育場 操場司令台休息室 | <1 | 合格 |
| 53 | 共同教育中心 | 體育室 | 50101100-19- | 1747 | 體育場 新生網球中心休息室 | <1 | 合格 |
| 54 | 理學院 | 物理學系暨研究所 | 50101100-19- | 1509 | 二號館 1樓 | <1 | 合格 |
| 55 | 理學院 | 數學科學中心 | 50101100-19- | 2110 | 數學研究中心 1樓 | <1 | 合格 |
| 56 | 理學院 | 數學科學中心 | 50101100-19- | 2109 | 數學研究中心 4樓 | <1 | 合格 |
| 57 | 理學院 | 數學科學中心 | 50101100-19- | 1634 | 數學研究中心 3樓 | <1 | 合格 |
| 58 | 新興物質與前瞻元件科技研究中心 | 新興物質與前瞻元件科技研究中心 | 50101100-19- | 1522 | 二號館 2樓 | <1 | 合格 |
| 59 | 電資學院 | 電機工程學系暨研究所 | 50101100-19- | 2028 | 電機一館 2樓 | <1 | 合格 |
| 60 | 電資學院 | 電機工程學系暨研究所 | 50101100-19- | 1757 | 電機一館 3樓 | <1 | 合格 |
| 61 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 2258 | 男六舍 1樓 | <1 | 合格 |
| 62 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1608 | 男六舍 1樓 | <1 | 合格 |
| 63 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 2263 | 男六舍 2樓 | <1 | 合格 |
| 64 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1755 | 男六舍 2樓 | <1 | 合格 |
| 65 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 2137 | 男六舍 3樓 | <1 | 合格 |
| 66 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1721 | 男六舍 3樓 | <1 | 合格 |
| 67 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1587 | 男六舍 4樓 | <1 | 合格 |
| 68 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1754 | 男六舍 4樓 | <1 | 合格 |
| 69 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 2021 | 男六舍 5樓 | <1 | 合格 |
| 70 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1607 | 男六舍 5樓 | <1 | 合格 |
| 71 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 2096 | 男一舍 1樓(右) | <1 | 合格 |
| 72 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 2140 | 男一舍 1樓(左) | <1 | 合格 |
| 73 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1788 | 男一舍 2樓(右) | <1 | 合格 |
| 74 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1830 | 男一舍 2樓(左) | <1 | 合格 |
| 75 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1904 | 男一舍 3樓(右) | <1 | 合格 |
| 76 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1668 | 男一舍 3樓(左) | <1 | 合格 |
| 77 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1669 | 男一舍 4樓(右) | <1 | 合格 |
| 78 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1829 | 男一舍 4樓(左) | <1 | 合格 |
| 79 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 2241 | 男三舍 1樓(右) | <1 | 合格 |
| 80 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1967 | 男三舍 1樓(左) | <1 | 合格 |
| 81 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1557 | 男三舍 2樓(右) | <1 | 合格 |
| 82 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 2039 | 男三舍 2樓(左) | <1 | 合格 |
| 83 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1778 | 男三舍 3樓(右) | <1 | 合格 |
| 84 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1558 | 男三舍 3樓(左) | <1 | 合格 |
| 85 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1560 | 男三舍 4樓(右) | <1 | 合格 |
| 86 | 學生事務處 | 住宿服務組 | 50101100-19- | 1743 | 男三舍 4樓(左) | <1 | 合格 |
| 87 | 學生事務處 | 學生活動中心管理組 | 50101100-19- | 1846 | 二活 3樓 | <1 | 合格 |
| 88 | 學生事務處 | 學生活動中心管理組 | 50101100-19- | 1845 | 二活 4樓 | <1 | 合格 |
| 89 | 學生事務處 | 學生活動中心管理組 | 50101100-19- | 1848 | 二活 5樓(女廁旁) | <1 | 合格 |
| 90 | 學生事務處 | 學生活動中心管理組 | 50101100-19- | 1844 | 二活 6樓 | <1 | 合格 |
| 91 | 學生事務處 | 學生活動中心管理組 | 50101100-19- | 1851 | 二活 7樓 | <1 | 合格 |
| 92 | 學生事務處 | 學生活動中心管理組 | 50101100-19- | 1850 | 二活 8樓 | <1 | 合格 |
| 93 | 學生事務處 | 學生活動中心管理組 | 50101100-19- | 1847 | 二活 9樓 | <1 | 合格 |
| 94 | 學生事務處 | 學生活動中心管理組 | 50101100-19- | 1849 | 二活 10樓(女廁旁) | <1 | 合格 |
| 95 | 獸醫學院 | 獸醫學系 | 50101100-19- | 1966 | 動物醫院 7樓(獸二館) | <1 | 合格 |

註：一、依行政院環保署公告飲用水水質標準：大腸桿菌群數量 6 CFU/100mL 為合格標準。

二、「TNTC」(too numerous to count) 意為菌落數太多而無法計算。